

شماره گزارش: ۳۹۶۹-۱۰۵-RPT	گزارش خلاصه وضعیت عملکرد واحد اول نیروگاه اتمی بوشهر	 سازمان انرژی اتمی ایران شرکت بهره برداری نیروگاه اتمی بوشهر
تاریخ ارسال گزارش: ۱۳۹۷/۹/۷		
ساعت ارسال گزارش: ۹ صبح		

وضعیت واحد	قدرت حرارتی راکتور (مگاوات)	قدرت نوترونی (درصد)	زمان موثر مصرف سوخت (شبهانه روز)
حالت قدرت	۲۹۸۰	۱۰۰	۲۰۹/۰
مشخصات کلی واحد	انرژی الکتریکی تولیدی (مگاوات)	انرژی الکتریکی خالص تحویلی (ساعت)	مدت زمان اتصال به شبکه (ساعت)
	۱۰۱۵	۲۴۳۵۲	۲۴:۰۰
پارامترهای مدار اول	فشار مدار اول (مگاپاسکال)	دمای شاخه گرم (درجه سانتیگراد)	سطح آب جبران کننده فشار (متر)
	۱۵/۶۵	۳۱۹	۸/۱۲
پارامترهای مدار دوم	فشار مدار دوم (مگاپاسکال)	دمای آب تغذیه (درجه سانتیگراد)	سطح آب مولد بخار (متر)
	۶/۱۰	۲۲۵	۲/۴
پمپ های مدار اول		پمپ های آب دریا	
YD10D001	YD20D001	YD30D001	YD40D001
روشن	روشن	روشن	روشن
پمپ های آب تغذیه		پمپ های آب کندانس	
RL12D001	RL22D001	RL32D001	RM11D001
روشن	روشن	خاموش	خاموش
وضعیت کانال های ایمنی			
مدت زمان عدم دسترسی (ساعت و دقیقه)	۰۰:۰۰	۰۰:۰۰	۰۰:۰۰
توضیحات - اهم فعالیت های انجام شده: - خارج کردن RR22D001 جهت تعویض روغن - بدون ایراد (ساعت ۰۷:۲۳) - انتقال وضعیت کاری از RU12D001 به RU22D001 - بدون ایراد (ساعت ۰۹:۲۳) - تست عملکرد پمپ های UJ01,02D001 - انتقال وضعیت کاری از پمپ UJ03D001 به پمپ UJ07D001 - بدون ایراد (ساعت ۱۱:۰۰) - تست عملکرد TL01D002 پس از تعمیر الکتروموتور - بدون ایراد (ساعت ۱۶:۰۰) - برق دار کردن RR22D001 پس از تعویض روغن و قرار دادن آن در وضعیت رزرو - بدون ایراد (ساعت ۱۶:۰۰) - اتمام سرویس فنی شین ۰/۴ کیلو ولت 10BK06 و قرار دادن آن در وضعیت کاری - بدون ایراد (ساعت ۱۷:۳۰) - انتقال وضعیت کاری از TL05D004, TL03D002, TL13D002, 4 به TL05D003, TL03D001, TL13D001, 3 - بدون ایراد (ساعت ۱۷:۴۰) - رفع ایراد TE00P546 در ساختمان ZB - بدون ایراد (ساعت ۱۸:۰۰) - اهم فعالیت های امروز: - انتقال وضعیت کاری از VF14D001 به VF13D001 - انتقال وضعیت کاری از VF11D001 به VF12D001 - ادامه کار واحد در سطح قدرت جاری			

نام و نام خانوادگی	سمت	امضاء:
--------------------	-----	--------

تایید:

محسن شیرازی

سرمهندس نیروگاه

از لحاظ
فوضری