

Форма РКЦ-2 (Format RCC-2)
Сообщение о событиях на АС важных с точки зрения безопасности/
Plant safety significant event message
сообщение / *message* №

Адресат /Addressee: Региональный кризисный центр ВАО АЭС в Москве
WANO Moscow Centre VVER NPPs Regional Crisis Centre

От /From:

Факс /Fax: Эл. почта / Email: Телефон / Phone:

Число страниц /Pages

срочно /urgently требует ответа /response required для ознакомления /for information подтвердить получение /acknowledge receipt

1. Станция / <u>Plant</u> : Хмельницкая АЭС/Khmelnitskiy NPP Блок / <u>Unit</u> : 2 Страна / <u>Country</u> : Украина/Ukraine									
2. Возникновение события (местное время) / <u>Event Occurrence (local time)</u> : Год/ <u>Year</u> :2018 Месяц/ <u>Month</u> : 06 День/ <u>Day</u> : 08 Час/ <u>Hour</u> : 03 Мин/ <u>Min</u> : 52									
3. Состояние реакторной установки до возникновения события / <u>Unit status prior event</u> :									
<input checked="" type="checkbox"/>	На мощности / <u>At power</u>	100	% от ном./ <u>% of nominal</u>	<input type="checkbox"/>	Горячий ост. / <u>Hot Condition</u>	<input type="checkbox"/>	Холодный ост./ <u>Cold Condition</u>	<input type="checkbox"/>	Перегрузка / <u>Refueling</u>
4. Событие / <u>Event</u> :									
4.1 Срабатывание системы безопасности/ Safety system actuation									<input type="checkbox"/>
4.2 Отказ системы безопасности / Safety system failure									<input type="checkbox"/>
4.3 Отключение от энергосистемы / Loss of external grid									<input checked="" type="checkbox"/>
4.4 Пожар или взрыв/ Fire or explosion									<input type="checkbox"/>
4.5 Внешняя опасность злонамеренных действий/ External human threat									<input type="checkbox"/>
4.6 Экстремальные внешние условия/ Extreme external conditions									<input type="checkbox"/>
4.7 Выход радиоактивности в пределах станции/ Release of radioactivity inside plant									<input type="checkbox"/>
4.8 Выход радиоактивности за пределы станции/ Release of radioactivity outside plant									<input type="checkbox"/>
4.9 Другое/ Other									<input type="checkbox"/>
5. Описание события / <u>Description of event</u> : 08.06 в 03:52 блок 2 ХАЭС отключился от сети по причине ложного воздействия на КАГ-24 по цепям технологических защит. Действием УПЗ, РОМ реакторная установка разгружена до 40% Нном. Работа автоматики и ТЗИБ без замечаний. Причины выясняются. On June 8, at 03:52, the Khmelnitskiy NPP Unit 2 was disconnected from the grid due to a spurious protection actuation on the KAG-24 generator circuit breaker. The reactor was automatically unloaded to 40% by the Fast Power Reduction System (UPZ) and the Power Reduction and Limitation System (ROM). The interlocks and protections actuated as designed. The causes of the event are being investigated. <i>(при необходимости, продолжите описание события на стр. 2 / if necessary, continue the description on page 2)</i>									

6. Последствия / Consequences:

6.1 Количество пострадавших/ Number of injured persons:

6.2 Повреждения станции/ Plant damages:

6.3 Радиационная обстановка/ Radiation situation: нормальная / normal

6.4 Повышенные уровни радиации внутри зданий станции/ Increased levels measured inside plant buildings
 мЗв/ч / mSv/h

6.5 Повышенные уровни радиации на промплощадке / Increased levels measured inside the fence
 мЗв/ч / mSv/h

7. Надзорные органы оповещены/ Authorities informed: Да / Yes Нет / No

7.1 Население и пресса оповещены/ Public and media informed: Да / Yes Нет / No

8. Состояние энергоблока на момент сообщения / Unit status at time of message:

<input checked="" type="checkbox"/>	На мощности / <u>At power</u>	40	% от ном./ <u>of nominal</u>	<input type="checkbox"/>	Горячий ост. / <u>Hot Condition</u>	<input type="checkbox"/>	Холодный ост./ <u>Cold Condition</u>	<input type="checkbox"/>	Перегрузка / <u>Refueling</u>
-------------------------------------	----------------------------------	----	---------------------------------	--------------------------	--	--------------------------	---	--------------------------	----------------------------------

9. Отправлено: Ф.И.О. и должность / Sender and position: Овчаренко Д.Ю. диспетчер ГП НАЭК «Энергоатом». Ovcharenko, NAEK "Energoatom" dispatcher.
 Год/Year:2018 Месяц/Month: 06 День/Day: 14 Час/Hour: 08 Мин/Min: 50

10. Получено Ф.И.О. и должность / Receiver and position:
 Год/Year:2018 Месяц/Month: 06 День/Day: 14 Час/Hour: 08 Мин/Min: 55 Горынин А., НСКЦ/Gorynin A., RCS Shift Supervisor 

11. Направлено на станции- члены ВАО АЭС / Forwarded to member plants:
 Год/Year:2018 Месяц/Month: 06 День/Day: 14 Час/Hour: 09 Мин/Min: 05 Горынин А., НСКЦ/Gorynin A., RCS Shift Supervisor 

(при необходимости продолжите описание события здесь / if necessary, continue the description here)