

شماره گزارش: ۵۰۱۸-۱۰۵-RPT	گزارش خلاصه وضعیت عملکرد واحد اول نیروگاه اتمی بوشهر	 سازمان انرژی اتمی ایران شرکت بهره برداری نیروگاه اتمی بوشهر
تاریخ ارسال گزارش: ۱۳۹۹/۲/۱۴		
ساعت ارسال گزارش: ۹ صبح		

وضعیت واحد	قدرت حرارتی راکتور (مگاوات)	قدرت نوترونی (درصد)	زمان موثر مصرف سوخت (شبهانه روز)
توقف برای تعویض سوخت	-	-	-
قدرت الکتریکی تولیدی (مگاوات)	انرژی الکتریکی تولیدی کل (ساعت) (۰۰:۰۰ الی ۲۴:۰۰) (مگا وات ساعت)	انرژی الکتریکی خالص تحویلی (ساعت) (۰۰:۰۰ الی ۲۴:۰۰) (مگا وات ساعت)	مدت زمان اتصال به شبکه (ساعت) (۰۰:۰۰ الی ۲۴:۰۰) (ساعت و دقیقه)
-	-	-	۰۰:۰۰
پارامترهای مدار اول (مگاپاسکال)	دمای شاخه گرم (درجه سانتیگراد)	مدت بحرانی بودن راکتور (ساعت و دقیقه)	سطح آب جبران کننده فشار (متر)
-	-	۰۰:۰۰	-
پارامترهای مدار دوم (مگاپاسکال)	دمای آب تغذیه (درجه سانتیگراد)	دمای آب دریا (درجه سانتیگراد)	سطح آب مولد بخار (متر)
-	-	۲۷/۲۵	۳/۷
پمپ های مدار اول			
YD10D001	YD20D001	YD30D001	YD40D001
خاموش	خاموش	خاموش	خاموش
پمپ های آب تغذیه			
RL12D001	RL22D001	RL32D001	RM11D001
خاموش	خاموش	خاموش	خاموش
پمپ های آب کندانس			
RM13D001	RM12D001	VC10D001	VC20D001
خاموش	خاموش	خاموش	خاموش
وضعیت کانال های ایمنی			
کانال اول	کانال دوم	کانال سوم	کانال چهارم
آماده کار	آماده کار	در دست تعمیر	آماده کار
۰۰:۰۰	۰۰:۰۰	۲۴:۰۰	۰۰:۰۰
مدت زمان عدم دسترسی (ساعت و دقیقه)			
اهم فعالیت های انجام شده: - روشن کردن VP14D001 (ساعت ۱۰:۳۵) - روشن کردن چیلر VS14D001 پس از تعمیر (ساعت ۱۱:۴۵-۱۱:۱۵) - انتقال وضعیت کاری از پمپ VE41D001 به پمپ های VE42,43D001 به دلیل سر و صدای زیاد یاتاقان شماره ۲ آن (ساعت ۱۲:۰۰) - روشن کردن چیلر VS14D001 پس از تعمیر (ساعت ۱۵:۳۱-۱۵:۲۲) - خاموش کردن VP14D001 (ساعت ۲۳:۴۵) - قرار دادن ۴۹ عدد سوخت تازه در محل نگهداری موقت سوخت در ساختمان راکتور و ۲۴ عدد سوخت کارکرده از راکتور به استخر سوخت (تا ساعت ۰۹:۰۰) اهم فعالیت های امروز: - انجام تعمیرات واحد مطابق برنامه			

تایید:	نام و نام خانوادگی	سمت	امضاء:
--------	--------------------	-----	--------

محسن شیرازی

سرمهندس نیروگاه

مهره