

Форма РКЦ-2 (FormatRCC-2)**Сообщение о событиях на АС важных с точки зрения безопасности/****Plantsafetysignificanteventmessage****сообщение / message№**

Адресат /Addressee: Участники РКЦ/RCC participants
От /From: Региональный кризисный центр БАО АЭС в Москве/
WANO Moscow Centre Regional Crisis Center
Факс /Fax: +7 (495) 644-33-88 Эл. почта / nskc2@rosenergoatom.ru Телефон / +7 (495) 589-25-25
Email: Phone:
Число страниц /Pages 2

☐ срочно /urgently ☐ требует ответа /responserequired ☒ для ознакомления /forinformation ☒ подтвердить получение /acknowledgereceipt

1. Станция / <u>Plant</u> : ПАЭС/ Rovno NPP Блок / <u>Unit</u> : 3 Тип РУ / <u>Reactortype</u> : ВВЭР/VVER Страна / <u>Country</u> : Украина/Ukraine									
2. Возникновение события (местное время) / <u>EventOccurrence (localtime)</u> : Год/ <u>Year</u> : 2019 Месяц/ <u>Month</u> : 01 День/ <u>Day</u> : 18 Час/ <u>Hour</u> : 23 Мин/ <u>Min</u> : 54									
3. Состояние реакторной установки до возникновения события / <u>Unitstatuspriorevent</u> :									
☒	На мощности / <u>At power</u>	100	% от ном./ <u>% of nomina</u>	☐	Горячий ост. / <u>Hot Condition</u>	☐	Холодный ост./ <u>Cold Condition</u>	☐	Перегрузка / <u>Refueling</u>
4. Событие / <u>Event</u> :									
4.1 Срабатывание системы безопасности/ <u>Safetysystemactuation</u> ☐									
4.2 Отказ системы безопасности / <u>Safetysystemfailure</u> ☐									
4.3 Отключение от энергосистемы / <u>Loss of external grid</u> ☒									
4.4 Пожар или взрыв/ <u>Fire or explosion</u> ☐									
4.5 Внешняя опасность злонамеренных действий/ <u>Externalhumanthreat</u> ☐									
4.6 Экстремальные внешние условия/ <u>Extremeexternalconditions</u> ☐									
4.7 Выход радиоактивности в пределах станции/ <u>Releaseofradioactivityinsideplant</u> ☐									
4.8 Выход радиоактивности за пределы станции/ <u>Releaseofradioactivityoutsideplant</u> ☐									
4.9 Другое/ <u>Other</u> ☐									
5. Описание события / <u>Descriptionofevent</u> : Произошло закрытие СК ТА с последующим отключением Блока от сети. РУ автоматически разгружена до 37% от номинальной мощности. Причина отключения выясняется. Turbo-generator stop valves closed with the following unit 3 disconnection from the grid. Reactor power setback to 37% of nominal level. Cause of the unit disconnection from the grid is being investigated. (при необходимости, продолжите описание события на стр. 2 / <u>if necessary, continuethedescriptiononpage 2</u>)									

