

شماره گزارش: ۵۴۰۷-۱۰۵-RPT	گزارش خلاصه وضعیت عملکرد واحد اول نیروگاه اتمی بوشهر	 سازمان انرژی اتمی ایران شرکت بهره برداری نیروگاه اتمی بوشهر
تاریخ ارسال گزارش: ۱۳۹۹/۸/۲۶		
ساعت ارسال گزارش: ۹ صبح		

وضعیت واحد		قدرت حرارتی راکتور (مگاوات)	قدرت نوترونی (درصد)	زمان موثر مصرف سوخت (شبهانه روز)
مشخصات کلی واحد	توقف برای تعمیرات	-	-	۱۳۹
	قدرت الکتریکی تولیدی (مگاوات)	انرژی الکتریکی تولیدی کل (ساعت) (۰۰۰،۰۰ الی ۲۴،۰۰)	انرژی الکتریکی خالص تحویلی (ساعت) (۰۰۰،۰۰ الی ۲۴،۰۰) (مگا وات ساعت)	مدت زمان اتصال به شبکه (ساعت) (۰۰۰،۰۰ الی ۲۴،۰۰) (ساعت و دقیقه)
	-	-	-	۰۰:۰۰
پارامترهای مدار اول	فشار مدار اول (مگاپاسکال)	دمای شاخه گرم (درجه سانتیگراد)	مدت بحرانی بودن راکتور (ساعت و دقیقه)	سطح آب جبران کننده فشار (متر)
	-	-	۰۰:۰۰	۲/۶۲
پارامترهای مدار دوم	فشار مدار دوم (مگاپاسکال)	دمای آب تغذیه (درجه سانتیگراد)	دمای آب دریا (درجه سانتیگراد)	سطح آب مولد بخار (متر)
	-	-	۲۸/۷۵	۴/۴
پمپ های مدار اول				پمپ های آب دریا
YD10D001	YD20D001	YD30D001	YD40D001	VC10D001
خاموش	خاموش	خاموش	خاموش	خاموش
پمپ های آب تغذیه				پمپ های آب کندانس
RL12D001	RL22D001	RL32D001	RM11D001	RM12D001
خاموش	خاموش	خاموش	خاموش	خاموش
وضعیت کانال های ایمنی				کانال سوم
				کانال چهارم
مدت زمان عدم دسترسی (ساعت و دقیقه)				آماده کار
۰۰:۰۰				۲۴:۰۰
اهم فعالیت های انجام شده: - خاموش کردن پمپ VF13D001- بدون ایراد (ساعت ۰۹:۰۳) - خاموش کردن پمپ VG13D001- بدون ایراد (ساعت ۰۹:۱۰) - آغاز تخلیه سیستم VF در ساختمان ZL6 جهت رفع نشتی مبدل VG12B001 (ساعت ۰۹:۳۰) - انتقال وضعیت کاری از پمپ TF31D001 به پمپ TF30D001- بدون ایراد (ساعت ۱۰:۰۸) - روشن کردن پمپ TF40D001- بدون ایراد (ساعت ۱۰:۲۰) - انتقال وضعیت کاری از پمپ TH38D001 به پمپ TH48D001- بدون ایراد (ساعت ۱۰:۲۰) - خاموش کردن پمپ VR01D001 و فیلتر VR02N200 جهت انجام فعالیت غواصی در پمپخانه ساحلی (ساعت ۱۱:۱۷) - تست عملکرد پمپ RL22D002- بدون ایراد (ساعت ۱۳:۰۰) - نصب دریچه بر روی چاهک M0146 پمپخانه ساحلی جهت تعمیر والو VE31S001 (ساعت ۱۴:۴۰) - آغاز تخلیه چاهک M0146 در پمپخانه ساحلی (ساعت ۱۵:۰۵) - تست عملکرد پمپ TA32D001 پس از تعمیر و آغاز پرکردن YT11B001- بدون ایراد (ساعت ۱۷:۴۴) - اتمام پر کردن YT11B001 و خاموش کردن TA32D001- بدون ایراد (ساعت ۲۲:۰۶) اهم فعالیت های امروز: - ادامه فعالیت های تعمیرات مطابق برنامه				

نام و نام خانوادگی	سمت	امضاء:
--------------------	-----	--------

تایید:

محسن شیرازی

سرمهندس نیروگاه

مهر
مهر