



РОСЭНЕРГОАТОМ

ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ДИВИЗИОН РОСАТОМА



Кому: АЭС Бушер	Рег. № _____
От: ЭГ по РБ и МЗ	от «__» _____ 2018 г.
Эл. почта: _____ Телефон: _____	Время: ____:____
	Страница _____ из _____

Форма 4

Результат оценки радиационной обстановки на местности

Метеоусловия

Ветер Направление 0° Осадки Категория устойчивости В
Скорость 2 м/с интенсивность мм/ч
тип осадков _____

Характеристика территории в направлении ветра

Параметр шероховатости (z_0) 0,1

Таблица 1. Прогнозируемая доза за первые 10 суток после аварии, мГр

Расстояние от АЭС, км	Доза на ЩЖ		Доза на все тело	
	взрослые	дети	внутр. обл.	Без внутр. обл.
1	5,9E+1	1,3E+2	4,7E+0	1,7E+0
2	1,8E+1	4,1E+1	1,5E+0	5,3E-1
3	9,2E+0	2,6E+1	7,2E-1	2,6E-1
4	5,7E+0	1,5E+1	4,4E-1	1,6E-1
5	3,9E+0	9,7E+0	3,1E-1	1,1E-1
6	2,9E+0	6,5E+0	2,3E-1	8,2E-2
7	2,3E+0	5,1E+0	1,8E-1	6,4E-2
8	1,9E+0	4,2E+0	1,5E-1	5,2E-2
10	1,3E+0	3,0E+0	1,0E-1	3,7E-2
12	1,0E+0	2,3E+0	8,0E-2	2,8E-2
14	8,3E-1	1,8E+0	6,4E-2	2,2E-2
16	6,9E-1	1,5E+0	5,3E-2	1,8E-2
20	5,2E-1	1,1E+0	3,9E-2	1,3E-2
25	3,9E-1	8,6E-1	2,9E-2	9,7E-3
30	3,1E-1	6,8E-1	2,3E-2	7,6E-3
40	2,2E-1	4,8E-1	1,6E-2	5,2E-3
50	1,7E-1	3,7E-1	1,2E-2	3,9E-3

Тренировка!!! Тренировка!!! Тренировка!!! Тренировка!!!



РОСЭНЕРГОАТОМ

ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ДИВИЗИОН РОСАТОМА



Таблица 1. Расстояния, на которых следует применить экстренные меры защиты взрослых и детей (по уровню А НРБ-99/2009), км

<i>Меры защиты</i>	<i>Взрослые</i>	<i>Дети</i>
Укрытие	1,8	
Йодная профилактика	0	1,2
Эвакуация	0	

Таблица 1. Расстояния, на которых следует применить экстренные меры защиты взрослых и детей (по уровню Б НРБ-99/2009), км

<i>Меры защиты</i>	<i>Взрослые</i>	<i>Дети</i>
Укрытие	0	
Йодная профилактика	0	0
Эвакуация	0	

Исполнитель (фамилия, подпись) _____ В.А. Голубкин
Время и дата отправки формы (по Москве) _____ “ 03 ” октября 2018 г.

Тренировка!!! Тренировка!!! Тренировка!!! Тренировка!!!