

**Форма РКЦ-2 (Format RCC-2)**  
**Сообщение о событиях на АС важных с точки зрения безопасности/**  
***Plant safety significant event message***  
**сообщение / *message* № 1**

Адресат /Addressee: Участники РКЦ/RCC participants  
 От /From: Региональный кризисный центр ВАО АЭС в Москве/  
WANO Moscow Centre Regional Crisis Center  
 Факс /Fax: +7 (495) 644-33-88 Эл. почта / nskc2@rosenergoatom.ru Телефон / +7 (495) 589-25-25  
Email: Phone:  
 Число страниц /Pages 2

срочно /urgently       требует ответа /response required       для ознакомления / for information       подтвердить получение /acknowledge receipt

1. Станция /Plant: Армянская АЭС/Armenian NPP; Блок / Unit: №2; Тип РУ / Reactor type:ВВЭР-440/PWR; Страна / Country: Армения/Armenia									
2. Возникновение события (местное время) /Event Occurrence (local time): Год/Year:2020; Месяц/ Month: 06; День/ Day: 06; Час/ Hour: 09; Мин/ Min: 00									
3. Состояние реакторной установки до возникновения события / Unit status prior event:									
<input checked="" type="checkbox"/>	<b>На мощности / At power</b>	92	<b>% от ном./ % of nomina</b>	<input type="checkbox"/>	<b>Горячий ост. / Hot Condition</b>	<input type="checkbox"/>	<b>Холодный ост./ Cold Condition</b>	<input type="checkbox"/>	<b>Перегрузка / Refueling</b>
4. Событие / Event:									
4.1 Срабатывание системы безопасности/ <u>Safety system actuation</u> <input checked="" type="checkbox"/>									
4.2 Отказ системы безопасности / <u>Safety system failure</u> <input type="checkbox"/>									
4.3 Отключение от энергосистемы / <u>Loss of external grid</u> <input type="checkbox"/>									
4.4 Пожар или взрыв/ <u>Fire or explosion</u> <input type="checkbox"/>									
4.5 Внешняя опасность злонамеренных действий/ <u>External human threat</u> <input type="checkbox"/>									
4.6 Экстремальные внешние условия/ <u>Extreme external conditions</u> <input type="checkbox"/>									
4.7 Выход радиоактивности в пределах станции/ <u>Release of radioactivity inside plant</u> <input type="checkbox"/>									
4.8 Выход радиоактивности за пределы станции/ <u>Release of radioactivity outside plant</u> <input type="checkbox"/>									
4.9 Другое/ <u>Other</u> <input type="checkbox"/>									
5. Описание события /Description of event: 06.06.2020 в 09:00 генератор №3 действием защиты от внутренних повреждений отключился от сети. 06.06.2020 в 14:55 после устранения неисправности в цепях возбуждения генератор №3 включен в сеть. 06.06/2020 at 09:00 Generator №3 was switched off the grid due to internal failure 06.06.2020 at 14:55 Generator №3 was reconnected to the grid after troubleshooting  (при необходимости, продолжите описание события на стр. 2 / if necessary, continue the description on page 2)									

6. Последствия / Consequences:

6.1 Количество пострадавших/ Number of injured persons: нет/none

6.2 Повреждения станции/ Plant damages: нет/none

6.3 Радиационная обстановка/ Radiation situation: нормальная / normal

6.4 Повышенные уровни радиации внутри зданий станции/ Increased levels measured inside plant buildings  
 мЗв/ч / mSv/h

6.5 Повышенные уровни радиации на промплощадке / Increased levels measured inside the fence   
мЗв/ч / mSv/h

7. Надзорные органы оповещены/ Authorities informed: Да / Yes  Нет / No

7.1 Население и пресса оповещены/ Public and media informed: Да / Yes  Нет / No

8. Состояние энергоблока на момент сообщения / Unit status at time of message:

<input checked="" type="checkbox"/>	На мощности / <u>At power</u>	92	% от ном./ <u>of nominal</u>	<input type="checkbox"/>	Горячий ост. / <u>Hot Condition</u>	<input type="checkbox"/>	Холодный ост./ <u>Cold Condition</u>	<input type="checkbox"/>	Перегрузка / <u>Refueling</u>
-------------------------------------	----------------------------------	----	---------------------------------	--------------------------	--	--------------------------	---	--------------------------	----------------------------------

9. Отправлено: Ф.И.О. и должность / Sender and position: : **НСЧСиГО Арустамян М.М./Shift Supervisor for Emergency Situations and Civil Defense M.M. Arustamyan**  
Год/Year:2020; Месяц/ Month: 06; День/ Day: 08; Час/ Hour: 09; Мин/ Min: 00 Местное время/Local time

10. Получено Ф.И.О. и должность /Receiver and position: **НСКЦ Морозов В.В./RCC SS Morozov V.**  
Год/Year:2020; Месяц/ Month: 06; День/ Day: 08; Час/ Hour: 11; Мин/ Min: 45 Московское время/Moscow tim/

11. Направлено на станции- члены ВАО АЭС / Forwarded to member plants: **НСКЦ Морозов В.В./RCC SS Morozov V**  
Год/Year:2020; Месяц/ Month: 06; День/ Day: 08; Час/ Hour: 12; Мин/ Min: 40 Московское время/Moscow time

(при необходимости продолжите описание события здесь / *if necessary, continue the description here*)

стр. 2 из 2

page 2 of 2

продолжение сообщения № / Message No (continued)