

СООБЩЕНИЕ О СОБЫТИЯХ НА АЭС ВАЖНЫХ С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ.

Форма РКЦ-2 (Format RCC-2)

Сообщение о событиях на АС важных с точки зрения безопасности/ *Plant safety significant event message*

сообщение / *message* №1

Адресат /*Addressee*: Региональный кризисный центр ВАО АЭС в Москве
WANO Moscow Centre VVER NPPs Regional Crisis Centre

От /*From*: ГП «НАЭК «Энергоатом» НАЕК "Energoatom"

Факс /*Fax*: Эл. почта / Телефон /
Email : Phone :

Число страниц (Pages)

☐ **срочно** ☐ **требуется ответа** ☒ **для ознакомления / for** ☐ **подтвердить получение**
/urgently /responserequired information /acknowledgereceipt

1. Станция/Plant: ЮУ АЭС/South Ukrainian NPP				Блок/ Unit: 2					
2. Возникновение события / <i>Event Occurrence</i> (UTC): Год/Year:2018 Месяц/Month: 06 День/Day: 14 Час/Hour: 18 Мин/ Min:02									
3. Состояние реакторной установки до возникновения события (Unitstatuspriorevent):									
☒	На мощности <i>At power</i>	45	% от ном. <i>of nominal</i>	☐	Горячий ост. <i>Hot Condition</i>	☐	Холодный ост. <i>Cold Condition</i>	☐	Перегрузка <i>Refueling</i>
4. Событие Event:									
4.1 Срабатывание системы безопасности/ <i>Safety system actuation</i>								☐	
4.2 Отказ системы безопасности / <i>Safety system failure</i>								☐	
4.3 Отключение от энергосистемы / <i>Loss of external grid</i>								☒	
4.4 Пожар или взрыв/ <i>Fire or explosion</i>								☐	
4.5 Внешняя опасность злонамеренных действий/ <i>External human threat</i>								☐	
4.6 Экстремальные внешние условия/ <i>Extreme external conditions</i>								☐	
4.7 Выход радиоактивности в пределах станции / <i>Release of radioactivity inside plant</i>								☐	
4.8 Выход радиоактивности за пределы станции/ <i>Release of radioactivity outside plant</i>								☐	
4.9 Другое/ <i>Other</i>								☐	
5. Описание события (Description of event): Разгрузка и отключение от энергосистемы энергоблока №2 ЮУАЭС по причине роста температуры подшипника №12 ТГ-2									
South-Ukrainian NPP Unit 2 was unloaded and disconnected from the grid due an increase in the temperature of Turbine Generator bearing No. 12.									
6. Последствия / <i>Consequences</i> :									
6.1 Количество пострадавших/ <i>Number of injured persons</i> : нет/none									
6.2 Повреждения станции/ <i>Plant damages</i> : нет/none									
6.3 Радиационная обстановка/ <i>Radiation situation</i> : нормальная / <i>normal</i>								☐	
6.4 Повышенные уровни, измеренные внутри зданий станции/ <i>Increased levels measured inside plant buildings</i>								☐ мЗв/ч / <i>mSv/h</i>	
6.5 Радиационная обстановка на промплощадке / <i>Increased levels measured inside the fence</i>								☐ мЗв/ч / <i>mSv/h</i>	
7. Надзорные органы оповещены/ <i>Authorities informed</i> : Да / Yes ☒ Нет / No ☐									

7.1 Население и пресса оповещены/ <i>Public and media informed:</i> Да / Yes ☒										Нет / No ☐									
8. Состояние энергоблока на момент сообщения <i>Unitstatusattimeofmessage:</i>																			
☒	На мощности <i>At power</i>		10	% от ном. <i>of nominal</i>	☐	Горячий ост. <i>Hot Condition</i>		☐	Холодный ост. <i>Cold Condition</i>		☐	Перегрузка <i>Refueling</i>							
9. Отправлено: Ф.И.О. и должность / <i>Senderandposition:</i> Овчаренко Д.Ю. / Ovcharenko, NAEK Energoatom Dispatcher Год/ <i>Year</i> :2018 Месяц/ <i>Month</i> : 06 День/ <i>Day</i> : 14 Час/ <i>Hour</i> : 18 Мин/ <i>Min</i> : 48																			
10. Получено Ф.И.О. и должность / <i>Receiver and position</i> Год/ <i>Year</i> :2018 Месяц/ <i>Month</i> :06 День/ <i>Day</i> : 14 Час/ <i>Hour</i> : 19 Мин/ <i>Min</i> :00 Горынин А., НСКЦ/ <i>Gorynin A.</i> RCS Shift Supervisor 																			
11. Направлено на станции- члены ВАО АЭС / <i>Forwarded to member plants:</i> Год/ <i>Year</i> :2018 Месяц/ <i>Month</i> : 06 День/ <i>Day</i> : 14 Час/ <i>Hour</i> : 19 Мин/ <i>Min</i> : 43 Горынин А., НСКЦ/ <i>Gorynin A.</i> , RCS Shift Supervisor 																			