

Форма РКЦ-2 (FormatRCC-2)
Сообщение о событиях на АС важных с точки зрения безопасности/
Plantsafetysignificanteventmessage
сообщение / message№

Адресат /Addressee: Участники РКЦ/RCC participants
 От /From: Региональный кризисный центр ВАО АЭС в Москве/
WANO Moscow Centre Regional Crisis Center
 Факс /Fax: +7 (495) 644-33-88 Эл. почта / nskc2@rosenergoatom.ru Телефон / +7 (495) 589-25-25
 Email: Phone:
 Число страниц /Pages 2

☐ срочно /urgently ☐ требует ответа /responserequired ☒ для ознакомления / forinformation ☐ подтвердить получение /acknowledgereceipt

1. Станция /Plant: Запорожская/Zaporozhye		Блок / Unit: 6		Тип РУ / Reactortype: ВВЭР-1000/VVER-1000		Страна / Country: Украина/Ukraine	
2. Возникновение события (местное время) /EventOccurrence (localtime): Год/Year: 2018 Месяц/ Month: апрель День/ Day: 08 Час/ Hour: 14 Мин/ Min: 15							
3. Состояние реакторной установки до возникновения события / Unitstatuspriorevent:							
+	На мощности / At power	92%	% от ном./ % of nomina	☐	Горячий ост. / Hot Condition	☐	Холодный ост./ Cold Condition
				☐	Перегрузка / Refueling		
4. Событие / Event:							
4.1 Срабатывание системы безопасности/ <u>Safetysystemactuation</u> ☐ +							
4.2 Отказ системы безопасности / <u>Safetysystemfailure</u> ☐							
4.3 Отключение от энергосистемы / <u>Loss of external grid</u> ☐ +							
4.4 Пожар или взрыв/ <u>Fire or explosion</u> ☐							
4.5 Внешняя опасность злонамеренных действий/ <u>Externalhumanthreat</u> ☐							
4.6 Экстремальные внешние условия/ <u>Extremeexternalconditions</u> ☐							
4.7 Выход радиоактивности в пределах станции/ <u>Releaseofradioactivityinsideplant</u> ☐							
4.8 Выход радиоактивности за пределы станции/ <u>Releaseofradioactivityoutsideplant</u> ☐							
4.9 Другое/ <u>Other</u> ☐							
5. Описание события /Descriptionofevent: Блок №6 Запорожской АЭС отключился от сети с автоматическим срабатыванием аварийной защиты реактора по факту отключения обоих ТПН./Unit 6 reactor automatically scrammed by protection actuation of both Turbine Feed Waters Pumps trip.							
(при необходимости, продолжите описание события на стр. 2 / if necessary, continuethedescriptiononpage 2)							

6. Последствия / <u>Consequences</u> : 6.1 Количество пострадавших/ <u>Numberofinjuredpersons</u> : нет 6.2 Повреждения станции/ <u>Plantdamages</u> : нет 6.3 Радиационная обстановка/ <u>Radiationsituation</u> : нормальная / <u>normal</u> 6.4 Повышенные уровни радиации внутри зданий станции/ <u>Increasedlevelsmeasuredinsideplantbuildings</u> ☐ мЗв/ч / <u>mSv/h</u> 6.5 Повышенные уровни радиации на промплощадке / <u>Increasedlevelsmeasuredinsidethefence</u> ☐ мЗв/ч / <u>mSv/h</u>									
7. Надзорныеорганыоповещены/ <u>Authoritiesinformed</u> : Да / <u>Yes</u> ☒ Нет / <u>No</u> ☐ 7.1 Населениеипрессаоповещены/ <u>Publicandmediainformed</u> : Да / <u>Yes</u> ☐ Нет / <u>No</u> ☐									
8. Состояние энергоблока на момент сообщения / <u>Unitstatusattimeofmessage</u> :									
☐	<u>На мощности /</u> <u>At power</u>		<u>% отном./</u> <u>of nominal</u>	<u>+</u>	<u>Горячийост. /</u> <u>Hot Condition</u>	☐	<u>Холодныйост./</u> <u>Cold Condition</u>	☐	<u>Перегрузка /</u> <u>Refueling</u>
9. Отправлено: Ф.И.О. и должность / <u>Senderandposition</u> : Фридман В.Н. Год/ <u>Year</u> :2018 Месяц/ <u>Month</u> :апрель День/ <u>Day</u> :08 Час/ <u>Hour</u> :16 Мин/ <u>Min</u> :10									
10. Получено Ф.И.О. и должность / <u>Receiverandposition</u> : Морозов В.В., Начальник смены КЦ Morozov V. V. CC Shift Supervisor Год/ <u>Year</u> :2018 Месяц/ <u>Month</u> : 04 День/ <u>Day</u> :08 Час/ <u>Hour</u> :16 Мин/ <u>Min</u> :12									
11. Направлено на станции- члены ВАО АЭС / <u>Forwardedtomemberplants</u> : Год/ <u>Year</u> :2018 Месяц/ <u>Month</u> : 04День/ <u>Day</u> : 08Час/ <u>Hour</u> : 18Мин/ <u>Min</u> : 44									

(при необходимости продолжите описание события здесь / if necessary, continuethedescriptionhere)

--