


شماره گزارش: RPT-۱۰۵-۲۰۹۸-۲۰۹۸	گزارش خلاصه وضعیت عملکرد واحد اول نیروگاه اتمی بوشهر	 سازمان انرژی اتمی ایران شرکت بهره برداری نیروگاه اتمی بوشهر
تاریخ ارسال گزارش: ۱۳۹۴/۱۲/۲۹		
ساعت ارسال گزارش: ۹ صبح		

مشخصات کلی واحد				پارامترهای مدار اول				پارامترهای مدار دوم			
وضعیت واحد				حالت قدرت				قدرت حرارتی راکتور (مگاوات)			
قدرت الکتریکی تولیدی (مگاوات)				انرژی الکتریکی تولیدی کل (ساعت)				انرژی الکتریکی خالص تحویلی (ساعت)			
۱۰۱۰				۲۴۳۸۷				۲۲۴۵۰			
فشار مدار اول (مگاپاسکال)				دمای شاخه گرم (درجه سانتیگراد)				مدت بحرانی بودن راکتور (ساعت و دقیقه)			
۱۵/۵۲				۳۱۷/۵				۲۴:۰۰			
فشار مدار دوم (مگاپاسکال)				دمای آب تغذیه (درجه سانتیگراد)				دمای آب دریا (درجه سانتیگراد)			
۶/۰۰۵				۱۹۵				۲۱/۸۸			
پمپ های مدار اول				پمپ های آب دریا							
VC40D001	VC30D001	VC20D001	VC10D001	YD40D001	YD30D001	YD20D001	YD10D001	VC40D001	VC30D001	VC20D001	VC10D001
روشن	روشن	روشن	روشن	روشن	روشن	روشن	روشن	روشن	روشن	روشن	روشن
پمپ های آب تغذیه				پمپ های آب کندانس							
RL32D001	RL22D001	RL12D001	RM13D001	RM12D001	RM11D001	RM13D001	RM12D001	RM11D001	RM13D001	RM12D001	RM11D001
روشن	خاموش	روشن	خاموش	روشن	روشن	خاموش	خاموش	روشن	خاموش	خاموش	خاموش
وضعیت کانال های ایمنی				وضعیت کانال های ایمنی							
مدت زمان عدم دسترسی (ساعت و دقیقه)				مدت زمان عدم دسترسی (ساعت و دقیقه)							
۰۰:۰۰				۰۰:۰۰				۰۰:۰۰			
<p>اهم فعالیت های انجام شده:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• بروز سروصدا در خط لوله سیستم JJ در کانال ZW99 (ساعت ۱۶:۰۵)</li> <li>• خاموش کردن پمپ UJ03D001 و فراخوانی ماشین آتش نشانی برای ساختمان های ZF,ZK2 (ساعت ۱۶:۱۰)</li> <li>• برطرف کردن ایراد سیستم JJ در کانال ZW99 و روشن کردن پمپ UJ03D001 (ساعت ۱۹:۱۰)</li> <li>• تغذیه کمپ مروارید از شینه های 20BM,20BN بدلیل افت ولتاژ در شینه های 10BP,BQ (ساعت ۲۱:۰۶)</li> </ul> <p>اهم فعالیت های امروز:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• همگن سازی باک های کانال ۲ ایمنی - همگن سازی باک های سیستم RS - بررسی حفاظت ها و اینترلاک های کانال ۴ ایمنی - بازدید فنی دیزل ژنراتورهای کانال ۴ ایمنی</li> <li>• ادامه کار واحد در سطح قدرت جاری</li> </ul>											

تایید:	نام و نام خانوادگی	سمت	امضاء:
	محسن شیرازی	سر مهندس نیروگاه	 امیر میرزایی