

Форма РКЦ-2 (FormatRCC-2)
Сообщение о событиях на АС важных с точки зрения безопасности/
Plantsafetysignificanteventmessage
сообщение / *message*№

Адресат /Addressee: Участники РКЦ/RCC participants
 От /From: Региональный кризисный центр ВАО АЭС в Москве/
WANO Moscow Centre Regional Crisis Center
 Факс /Fax: +7 (495) 644-33-88 Эл. почта / nskc2@rosenergoatom.ru Телефон / +7 (495) 589-25-25
 Email: nskc2@rosenergoatom.ru Phone:
 Число страниц /Pages 2

срочно /urgently требует ответа /responserequired для ознакомления /forinformation подтвердить получение /acknowledgereceipt

1. Станция /Plant: ЗАЭС/ Zaporozhye NPP Блок /Unit: 2 ТипРУ / Reactortype: Страна /Country:
 Украина /Ukraine ВВЭР-1000 /VVER1000

2. Возникновение события (местное время) /EventOccurrence (localtime):
 Год/Year: 2018 Месяц/ Month: 09 День/ Day: 23 Час/ Hour: 02 Мин/ Min: 59

3. Состояние реакторной установки до возникновения события / Unitstatuspriorevent:

x	Намощности / At power	% отном./ % of nomina	<input type="checkbox"/>	Горячийост. / Hot Condition	<input type="checkbox"/>	Холодныйост./ Cold Condition	<input type="checkbox"/>	Перегрузка / Refueling
---	----------------------------------	----------------------------------	--------------------------	--	--------------------------	---	--------------------------	-----------------------------------

4. Событие / Event:

4.1 Срабатывание системы безопасности/ Safetysystemactuation 4.2 Отказ системы безопасности / Safetysystemfailure

4.3 Отключение от энергосистемы / Lossofexternalgrid

4.4 Пожар или взрыв / Fireorexpllosion

4.5 Внешняя опасность злонамеренных действий/ Externalhumanthreat

4.6 Экстремальные внешние условия/ Extremeeexternalconditions

4.7 Выход радиоактивности в пределах станции/ Releaseofradioactivityinsideplant

4.8 Выход радиоактивности за пределы станции/ Releaseofradioactivityoutsideplant

4.9 Другое/ Other

5. Описание события /Descriptionofevent: По заявке блок №2 ЗАЭС с 22:03 22.09 до 2:59 23.09 разгружен и отключен от сети в ремонт для устранения свища на трубопроводе Ду 57 мм автономного контура ГЦН-3.
 Unit 2 was downloaded and disconnected from the grid in accordance with the issued application for the pipe Ду57mm leak repairing of Primary Circulation Pump -3 loop. The duration of the unit shut down from 10:03pm 22.09.2018 till 02:59am 23.09.2018

(при необходимости, продолжите описание события на стр. 2 / *if necessary, continue the description on page 2*)

6. Последствия / Consequences:

6.1 Количество пострадавших/ Numberofinjuredpersons: нет

6.2 Повреждения станции/ Plantdamages: нет

6.3 Радиационная обстановка/ Radiationsituation: нормальная / normal в норме

6.4 Повышенные уровни радиации внутри зданий станции/ Increasedlevelsmasuredinsideplantbuildings
 мЗв/ч / mSv/h

6.5 Повышенные уровни радиации на промплощадке / Increasedlevelsmasuredinsidethefence
 мЗв/ч / mSv/h

7. Надзорные органы оповещены/ Authoritiesinformed: Да / Yes да Нет / No

7.1 Население и пресса оповещены/ Publicandmediainformed: Да / Yes да Нет / No

8. Состояние энергоблока на момент сообщения / Unitstatusattimeofmessage:

<input type="checkbox"/>	На мощности / <u>At power</u>		% отном./ <u>of nominal</u>	<input type="checkbox"/>	Горячий ост. / <u>Hot Condition</u>	x	Холодный ост./ <u>Cold Condition</u>	<input type="checkbox"/>	Перегрузка / <u>Refueling</u>
--------------------------	----------------------------------	--	--------------------------------	--------------------------	--	---	---	--------------------------	----------------------------------

9. Отправлено: Ф.И.О. и должность / Senderandposition: диспетчер Бекешко Н.В./Dispatcher N.V. Bekeshko
 Год/Year:2018 Месяц/Month:09 День/Day:23 Час/Hour:5 Мин/Min: 15

10. Получено Ф.И.О. и должность / Receiverandposition: НСРКЦ Тренин С.С./RCC Trenin S.S.
 Год/Year:2018 Месяц/Month: 09 День/Day:23 Час/Hour:05 Мин/Min:26 

11. Направлено на станции- члены ВАО АЭС / Forwardedtomemberplants:
 Год/Year:2018 Месяц/Month: 09 День/Day: 23 Час/Hour: 07 Мин/Min: 05

(при необходимости продолжите описание события здесь / *if necessary, continue the description here*)