

Форма РКЦ-2 (Format RCC-2)**Сообщение о событиях на АС важных с точки зрения безопасности/****Plant safety significant event message****сообщение / message № 1**

Адресат /Addressee: Участники РКЦ/RCC participants
От /From: Региональный кризисный центр БАО АЭС в Москве/
WANO Moscow Centre Regional Crisis Center
Факс /Fax: +7 (495) 644-33-88 Эл. почта / nskc2@rosenergoatom.ru Телефон / +7 (495) 589-25-25
Email: Phone:
Число страниц /Pages 2

☐ срочно /urgently ☐ требует ответа /response required ☒ для ознакомления / for information ☒ подтвердить получение /acknowledge receipt

1. Станция /Plant: Балаковская/Balakovo Блок / Unit: 2 Тип РУ / Reactor type: ВВЭР/VVER Страна / Country: 0									
2. Возникновение события (местное время) /Event Occurrence (local time): Год/Year:2018 Месяц/ Month: 09 День/ Day: 24 Час/ Hour: 21 Мин/ Min: 13									
3. Состояние реакторной установки до возникновения события / Unit status prior event:									
☒	На мощности / <u>At power</u>	40	% от ном./ <u>% of nomina</u>	☐	Горячий ост. / <u>Hot Condition</u>	☐	Холодный ост./ <u>Cold Condition</u>	☐	Перегрузка / <u>Refueling</u>
4. Событие / <u>Event</u> :									
4.1 Срабатывание системы безопасности/ <u>Safety system actuation</u>									☒
4.2 Отказ системы безопасности / <u>Safety system failure</u>									☐
4.3 Отключение от энергосистемы / <u>Loss of external grid</u>									☐
4.4 Пожар или взрыв/ <u>Fire or explosion</u>									☐
4.5 Внешняя опасность злонамеренных действий/ <u>External human threat</u>									☐
4.6 Экстремальные внешние условия/ <u>Extreme external conditions</u>									☐
4.7 Выход радиоактивности в пределах станции/ <u>Release of radioactivity inside plant</u>									☐
4.8 Выход радиоактивности за пределы станции/ <u>Release of radioactivity outside plant</u>									☐
4.9 Другое/ <u>Other</u>									☐
5. Описание события / <u>Description of event</u> : <i>Срабатывание АЗ 1 и 2-го комплектов при наборе нагрузки блока №2 по причине отсутствия силового питания СУЗ.</i> <i>SCRAM during the uploading of unit 2 due to a loss of power supply of control and protection system</i> <i>(при необходимости, продолжите описание события на стр. 2 / if necessary, continue the description on page 2)</i>									

6. Последствия / Consequences:

6.1 Количество пострадавших/ Number of injured persons: Нет/None

6.2 Повреждения станции/ Plant damages: Нет/None

6.3 Радиационная обстановка/ Radiation situation: нормальная / normal ☒

6.4 Повышенные уровни радиации внутри зданий станции/ Increased levels measured inside plant buildings
☐ мЗв/ч / mSv/h

6.5 Повышенные уровни радиации на промплощадке / Increased levels measured inside the fence ☐
мЗв/ч / mSv/h

7. Надзорные органы оповещены/ Authorities informed: Да / Yes ☒ Нет / No ☐

7.1 Население и пресса оповещены/ Public and media informed: Да / Yes ☒ Нет / No ☐

8. Состояние энергоблока на момент сообщения / Unit status at time of message:

☐	На мощности / <u>At power</u>	0	% от ном./ <u>of nominal</u>	☒	Горячий ост. / <u>Hot Condition</u>	☐	Холодный ост./ <u>Cold Condition</u>	☐	Перепрузка / <u>Refueling</u>
--------------------------	----------------------------------	---	---------------------------------	-------------------------------------	--	--------------------------	---	--------------------------	----------------------------------

9. Отправлено: Ф.И.О. и должность / Sender and position: НСС Бритаев Р.Е./ Plant SS Britaev R.
Год/Year:2018 Месяц/ Month: 09 День/ Day: 24 Час/ Hour: 21 Мин/ Min: 45

10. Получено Ф.И.О. и должность /Receiver and position: НСКЦ Горынин А.Б. /CC SS A. Gorynin
Год/Year:2018 Месяц/ Month: 09 День/ Day: 24 Час/ Hour: 21 Мин/ Min: 46 

11. Направлено на станции- члены ВАО АЭС / Forwarded to member plants:
Год/Year:2018 Месяц/ Month: 09 День/ Day: 24 Час/ Hour: 23 Мин/ Min: 15

(при необходимости продолжите описание события здесь / *if necessary, continue the description here*)