

شماره گزارش: ۴۱۳۵-۱۰۵۰-RPT	گزارش خلاصه وضعیت عملکرد واحد اول نیروگاه اتمی بوشهر	 سازمان انرژی اتمی ایران شرکت بهره برداری نیروگاه اتمی بوشهر
تاریخ ارسال گزارش: ۱۳۹۷/۱۱/۳۰		
ساعت ارسال گزارش: ۹ صبح		

وضعیت واحد		قدرت حرارتی راکتور (مگاوات)	قدرت نوترونی (درصد)	زمان موثر مصرف سوخت (شبهانه روز)
مشخصات کلی واحد	حالت قدرت	۲۹۸۱	۱۰۰	۲۹۰/۶
	قدرت الکتریکی تولیدی (مگاوات)	انرژی الکتریکی تولیدی کل (ساعت) (۰۰:۰۰ الی ۲۴:۰۰) (مگا وات ساعت)	انرژی الکتریکی خالص تحویلی (ساعت) (۰۰:۰۰ الی ۲۴:۰۰) (مگا وات ساعت)	مدت زمان اتصال به شبکه (ساعت) (۰۰:۰۰ الی ۲۴:۰۰) (ساعت و دقیقه)
	۱۰۲۰	۲۴۶۲۴	۲۲۸۰۰	۲۴:۰۰
پارامترهای مدار اول	فشار مدار اول (مگاپاسکال)	دمای شاخه گرم (درجه سانتیگراد)	مدت بحرانی بودن راکتور (ساعت و دقیقه)	سطح آب جبران کننده فشار (متر)
	۱۵/۶۶	۳۱۹	۲۴:۰۰	۸/۱۷
پارامترهای مدار دوم	فشار مدار دوم (مگاپاسکال)	دمای آب تغذیه (درجه سانتیگراد)	دمای آب دریا (درجه سانتیگراد)	سطح آب مولد بخار (متر)
	۶/۰۷	۲۲۵	۱۵/۳۱	۲/۴
پمپ های مدار اول				پمپ های آب دریا
YD10D001	YD20D001	YD30D001	YD40D001	VC10D001
روشن	روشن	روشن	روشن	روشن
پمپ های آب تغذیه				پمپ های آب کندانس
RL12D001	RL22D001	RL32D001	RM11D001	RM12D001
روشن	روشن	خاموش	روشن	روشن
وضعیت کانال های ایمنی				کانال سوم
				کانال دوم
وضعیت کانال های ایمنی				کانال چهارم
				خاموش
مدت زمان عدم دسترسی (ساعت و دقیقه)				آماده کار
۰۰:۰۰				آماده کار
۰۰:۰۰				آماده کار
۰۰:۰۰				آماده کار
اهم فعالیت های انجام شده:				اهم فعالیت های امروز:
- خارج کردن TH15D001,002,003 جهت سرویس فنی (ساعت ۰۸:۲۳) - به تعمیر بردن 10CN06H - بدون ایراد (۰۹:۴۰) - همگن سازی باک های کانال ۲ ایمنی - بدون ایراد (ساعت ۱۱:۴۰) - قراردادن TH15D001 در رزرو بعد از سرویس فنی (ساعت ۱۶:۰۰) - انتقال وضعیت کاری از TH18D001 به TH28D001 - بدون ایراد (ساعت ۱۷:۱۰) - روشن کردن چیلر UF60D001 (۱۸:۰۷-۱۸:۲۲) - تمیزکاری فیلتر TA31N002 - بدون ایراد (ساعت ۱۸:۳۰) - خاموش کردن چیلر UF40D001 - بدون ایراد (ساعت ۰۵:۱۷) - به تعمیر بردن TH48D001 (ساعت ۰۵:۳۰)				- بررسی عملکرد YT11-14S001,002 - ادامه کار واحد در سطح قدرت جاری

تایید:	نام و نام خانوادگی	سمت	امضاء:
--------	--------------------	-----	--------

محسن شیرازی

سرمهندس نیروگاه

مهره