

شماره گزارش: ۴۸۱۳-۱۰۵-RPT	گزارش خلاصه وضعیت عملکرد واحد اول نیروگاه اتمی بوشهر	 سازمان انرژی اتمی ایران شرکت بهره برداری نیروگاه اتمی بوشهر
تاریخ ارسال گزارش: ۱۳۹۸/۱۱/۲		
ساعت ارسال گزارش: ۹ صبح		

وضعیت واحد		قدرت حرارتی راکتور (مگاوات)	قدرت نوترونی (درصد)	زمان موثر مصرف سوخت (شبهانه روز)
حالت قدرت		۲۹۷۷	۱۰۰	۲۲۵/۴
مشخصات کلی واحد	قدرت الکتریکی تولیدی (مگاوات)	انرژی الکتریکی تولیدی کل (ساعت)	انرژی الکتریکی خالص تحویلی (ساعت)	مدت زمان اتصال به شبکه (ساعت)
	۱۰۲۰	۲۴۵۶۷	۲۲۷۷۴	۰۰:۰۰ الی ۲۴:۰۰ (ساعت و دقیقه)
	۲۴:۰۰			
پارامترهای مدار اول	فشار مدار اول (مگاپاسکال)	دمای شاخه گرم (درجه سانتیگراد)	مدت بحرانی بودن راکتور (ساعت و دقیقه)	سطح آب جبران کننده فشار (متر)
	۱۵/۵۱	۳۲۰	۲۴:۰۰	۸/۰۵
پارامترهای مدار دوم	فشار مدار دوم (مگاپاسکال)	دمای آب تغذیه (درجه سانتیگراد)	دمای آب دریا (درجه سانتیگراد)	سطح آب مولد بخار (متر)
	۶/۱۰	۲۲۵	۱۶/۸۸	۲/۴
پمپ های مدار اول				پمپ های آب دریا
YD10D001	YD20D001	YD30D001	YD40D001	VC10D001
روشن	روشن	روشن	روشن	روشن
پمپ های آب تغذیه				پمپ های آب کندانس
RL12D001	RL22D001	RL32D001	RM11D001	RM12D001
روشن	روشن	خاموش	روشن	روشن
وضعیت کانال های ایمنی		کانال اول	کانال دوم	کانال سوم
		آماده کار	آماده کار	آماده کار
مدت زمان عدم دسترسی (ساعت و دقیقه)		۰۰:۰۰	۰۰:۰۰	۰۰:۰۰
اهم فعالیت های انجام شده: - انتقال وضعیت کاری از UJ03D001 به UJ07D001 و تست UJ00,01,02D001 – بدون ایراد (ساعت ۱۰:۲۰) - خاموش کردن چیلر UF00D001 (ساعت ۱۱:۴۷) - روشن کردن چیلر UF00D003 – بدون ایراد (ساعت ۱۲:۳۶) - انتقال وضعیت کاری از TL09D001 به TL09D002 – بدون ایراد (ساعت ۱۸:۴۰) اهم فعالیت های امروز: - انتقال وضعیت کاری از VC10-40D002 به VC10-40D003 - انتقال وضعیت کاری از VR01D001 به VR02D001 - ادامه کار واحد در سطح قدرت جاری				

تایید:	نام و نام خانوادگی	سمت	امضاء:
--------	--------------------	-----	--------

محسن شیرازی

سرمهندس نیروگاه

مهره