

Форма РКЦ-2 (Format RCC-2)**Сообщение о событиях на АС важных с точки зрения безопасности/****Plant safety significant event message****сообщение / message № 1**

Адресат /Addressee: Участники РКЦ/RCC participants
От /From: Региональный кризисный центр БАО АЭС в Москве/
WANO Moscow Centre Regional Crisis Center
Факс /Fax: +7 (495) 644-33-88 Эл. почта / nskc2@rosenergoatom.ru Телефон / +7 (495) 589-25-25
Email: Phone:
Число страниц /Pages 2

☐ срочно /urgently ☐ требует ответа /response required ☒ для ознакомления / for information ☐ подтвердить получение /acknowledge receipt

1. Станция /Plant: Ленинградская/Leningrad Блок / Unit: 3 Тип РУ / Reactor type: РБМК/(LWGR)РБМК Страна / Country: Россия/Russia									
2. Возникновение события (местное время) /Event Occurrence (local time): Год/Year:2018 Месяц/ Month: 06 День/ Day: 01 Час/ Hour: 10 Мин/ Min: 3									
3. Состояние реакторной установки до возникновения события / Unit status prior event:									
☒	На мощности / <u>At power</u>	100	% от ном./ <u>% of nomina</u>	☐	Горячий ост. / <u>Hot Condition</u>	☐	Холодный ост./ <u>Cold Condition</u>	☐	Перезрузка / <u>Refueling</u>
4. Событие / <u>Event</u> :									
4.1 Срабатывание системы безопасности/ <u>Safety system actuation</u>									☒
4.2 Отказ системы безопасности / <u>Safety system failure</u>									☐
4.3 Отключение от энергосистемы / <u>Loss of external grid</u>									☐
4.4 Пожар или взрыв/ <u>Fire or explosion</u>									☐
4.5 Внешняя опасность злонамеренных действий/ <u>External human threat</u>									☐
4.6 Экстремальные внешние условия/ <u>Extreme external conditions</u>									☐
4.7 Выход радиоактивности в пределах станции/ <u>Release of radioactivity inside plant</u>									☐
4.8 Выход радиоактивности за пределы станции/ <u>Release of radioactivity outside plant</u>									☐
4.9 Другое/ <u>Other</u>									☐
5. Описание события /Description of event: 01.06.2018 в 10:03 произошло обесточивание резервного шинпровода (РШП) Из- за отключения резервного трансформатора ЗТР запустились ДГ-5АБ, 6АБ по проектному алгоритму без замечаний. Причина отключения ЗТР выясняется. РШП запитаны от 4ТР <i>On 1 June 2018 at 10:03 a dead back-up busbar followed trip of the transformer ЗТР. Diesel Generators DG-5АБ, 6АБ started up unconditionally as to the NPP design algorithym. The reason of transformer trip is being investigated and clarified. Back-up busbars are power supplied from the transformer 4ТР .</i> (при необходимости, продолжите описание события на стр. 2 / if necessary, continue the description on page 2)									

