

Форма РКЦ-2 (Format RCC-2)
Сообщение о событиях на АС важных с точки зрения безопасности/
Plant safety significant event message
сообщение / message № 1

Адресат /Addressee: Участники РКЦ/RCC participants
 От /From: Региональный кризисный центр БАО АЭС в Москве/
WANO Moscow Centre Regional Crisis Center
 Факс /Fax: +7 (495) 644-33-88 Эл. почта / nskc2@rosenergoatom.ru Телефон / +7 (495) 589-25-25
 Email: Phone:
 Число страниц /Pages 2

☐ срочно /urgently ☐ требует ответа /response required ☒ для ознакомления / for information ☒ подтвердить получение /acknowledge receipt

1. Станция /Plant: Запорожская/Zaporozhie Блок / Unit:3 Тип РУ / Reactor type: VVER/ВВЭР Страна / Country: Украина/Ukraine									
2. Возникновение события (местное время) /Event Occurrence (local time): Год/Year:2019 Месяц/ Month: 02 День/ Day:25 Час/ Hour: 07 Мин/ Min: 30									
3. Состояние реакторной установки до возникновения события / Unit status prior event:									
☒	На мощности / At power	100	% от ном./ % of nomina	☐	Горячий ост. / Hot Condition	☐	Холодный ост./ Cold Condition	☐	Перегрузка / Refueling
4. Событие / Event:									
4.1 Срабатывание системы безопасности/ <u>Safety system actuation</u> ☐									
4.2 Отказ системы безопасности / <u>Safety system failure</u> ☐									
Отключение от энергосистемы / <u>Loss of external grid</u> ☒									
4.4 Пожар или взрыв/ <u>Fire or explosion</u> ☐									
4.5 Внешняя опасность злонамеренных действий/ <u>External human threat</u> ☐									
4.6 Экстремальные внешние условия/ <u>Extreme external conditions</u> ☐									
4.7 Выход радиоактивности в пределах станции/ <u>Release of radioactivity inside plant</u> ☐									
4.8 Выход радиоактивности за пределы станции/ <u>Release of radioactivity outside plant</u> ☐									
4.9 Другое/ <u>Other</u> ☐									
5. Описание события /Description of event:									
В 07:30 25.02.2019 действием защиты от внутренних повреждений генератора энергоблок №3 был отключен от сети. РУ переведена в подкритичное состояние.									
At 7:30am on 25.02.2019 Unit No3 was disconnected from the grid by protection actuation on internal generator's damage. The Unit No3 reactor was brought to subcritical state.									
(при необходимости, продолжите описание события на стр. 2 / if necessary, continue the description on page 2)									

