



АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«ЦЕНТРАЛЬНОЕ КОНСТРУКТОРСКОЕ БЮРО МАШИНОСТРОЕНИЯ»
(АО «ЦКБМ»)

Набережная Обводного канала, д.138, корп.1, лит. Б
Санкт-Петербург, 190020
Телефон: +7 (812) 676-63-00
Факс: +7 (812) 336-54-81
E-mail: postbox@ckbm.ru
ОКПО 08624639, ОГРН 1089847327415
ИНН 7806394392/КПП 783450001

АО «Русатом Сервис»
Генеральному директору
Е.А. Салькову

02.07.2018 № 37-12-304/4210

На № _____ от _____

Капиллярный контроль сварных швов

Уважаемый Евгений Александрович!

На блоках №3 и 4 Тяньваньской АЭС, при проведении пуско-наладочных работ ГЦНА-1391, были выявлены трещины в местах приварки трубопровода автономного контура к фланцам. Данные трещины образовались в результате вибрации, вызванной резонансом между собственной частотой трубопроводов и выемной частью ГЦНА.

Для оценки текущего состояния сварных соединений трубопровода автономного контура и подвода воды охлаждения блока уплотнений, прошу Вас предусмотреть проведение капиллярного контроля сварных швов ГЦНА-1391 блока №1 АЭС Бушер, согласно приложению 1, в период ближайших ППР.

Результат проведенного капиллярного контроля сварных соединений прошу направить в адрес АО «ЦКБМ».

Приложение:

1. Схема сварных соединений.

С уважением,
И.о. заместителя генерального
директора - технического директора

Н.Д. Васильев

К.А. Банников
Телефон 8 (812) 676-63-00 доб. 330404