



**Публичное акционерное общество «Силовые машины - ЗТЛ, ЛМЗ, Электросила, Энергомашэкспорт»
(ПАО «Силовые машины»)**

ул. Ватутина, д. 3, лит. А, Санкт-Петербург, Россия, 195009, тел. +7 (812) 346-70-37, факс +7 (812) 346-70-35
mail@power-m.ru; www.power-m.ru

№ 716/3469 от 27.06.2018 г.
на исх. № 309/08/4129 от 26.06.2018 г.

Тема: о шпильках 8БС.931.344

АО «Русатом Сервис»
Директору по поставкам
С. Г. Олейнику

Уважаемый Сергей Григорьевич!

В ответ на Ваше письмо № 309/08/4129 от 26.06.2018 г., касающееся шпилек 8БС.931.344, поставленных по Договору № 20150796 / 309/1523-Д от 29.09.2017 г., сообщая следующее:

Локальное выкрашивание резьбы, наблюдаемое на поставленных в составе ЗИП для АЭС «Бушер» шпильках 8БС.931.344, обусловлено технологией изготовления, является допустимым и удовлетворяет техническим требованиям чертежа на изделие, то есть дефектом не является и на безопасность АЭС не влияет.

Допустимые зоны выкрашивания показаны на разрезе А-А чертежа 8БС.931.344.

Касательно рабочей конструкторской документации сообщая, что ранее в Ваш адрес был направлен в рабочем порядке чертеж 8БС.931.344 «Шпилька», в технических требованиях которого имеется вышеизложенная информация о критериях оценки. Информация, не относящаяся к данному вопросу, на переданном чертеже скрыта, т.к. детальные чертежи являются интеллектуальной собственностью ПАО «Силовые машины» и их передача запрещена.

Гарантии ПАО «Силовые машины» приведены в Разделе 7. Договора № 20150796 / 309/1523-Д от 29.09.2017 г. на поставку ЗИП для АЭС «Бушер»:

7.2. «Поставщик подтвердит качество поставляемого Оборудования сертификатом качества, выдаваемым Поставщиком и гарантирует, что поставленное Оборудование будет обеспечивать надлежащую, надежную и безопасную работу при соблюдении условий его транспортировки после сдачи Оборудования Заказчику на складе Поставщика, хранения и эксплуатации в соответствии с технической документацией Поставщика».

Копию сертификата качества № 10155-0341ЭТ, подтверждающего соответствие шпилек 8БС.931.344, направляю в приложении к настоящему письму.

Приложения:

1. чертеж 8БС.931.344 «Шпилька» со скрытой технической информацией
2. сертификат качества № 10155-0341ЭТ

С уважением,
Заместитель директора по атомной энергетике

И.В. Муромцев

Жарин С. В.
zharin_sv@spb.power-m.ru

тел. +7(812)326-75-73
моб. +7(921)424-52-29