

شماره گزارش: ۴۸۲۳-۱۰۵۰-RPT	گزارش خلاصه وضعیت عملکرد واحد اول نیروگاه اتمی بوشهر	 سازمان انرژی اتمی ایران شرکت بهره برداری نیروگاه اتمی بوشهر
تاریخ ارسال گزارش: ۱۳۹۸/۱۱/۷		
ساعت ارسال گزارش: ۹ صبح		

وضعیت واحد		قدرت حرارتی راکتور (مگاوات)	قدرت نوترونی (درصد)	زمان موثر مصرف سوخت (شبهانه روز)
مشخصات کلی واحد	حالت قدرت	۲۹۸۰	۱۰۰	۲۳۰/۳
	قدرت الکتریکی تولیدی (مگاوات)	انرژی الکتریکی تولیدی کل (ساعت) (۰۰:۰۰ الی ۲۴:۰۰) (مگا وات ساعت)	انرژی الکتریکی خالص تحویلی (ساعت) (۰۰:۰۰ الی ۲۴:۰۰) (مگا وات ساعت)	مدت زمان اتصال به شبکه (ساعت) (۰۰:۰۰ الی ۲۴:۰۰) (ساعت و دقیقه)
	۱۰۲۰	۲۴۵۰۴	۲۲۷۰۲	۲۴:۰۰
پارامترهای مدار اول	فشار مدار اول (مگاپاسکال)	دمای شاخه گرم (درجه سانتیگراد)	مدت بحرانی بودن راکتور (ساعت و دقیقه)	سطح آب جبران کننده فشار (متر)
	۱۵/۵۲	۳۲۰	۲۴:۰۰	۸/۱۵
پارامترهای مدار دوم	فشار مدار دوم (مگاپاسکال)	دمای آب تغذیه (درجه سانتیگراد)	دمای آب دریا (درجه سانتیگراد)	سطح آب مولد بخار (متر)
	۶/۰۹	۲۲۵	۱۵/۱۹	۲/۴
پمپ های مدار اول				پمپ های آب دریا
YD10D001	YD20D001	YD30D001	YD40D001	VC10D001
روشن	روشن	روشن	روشن	روشن
پمپ های آب تغذیه				پمپ های آب کندانس
RL12D001	RL22D001	RL32D001	RM11D001	RM12D001
روشن	روشن	خاموش	روشن	روشن
وضعیت کانال های ایمنی				کانال چهارم
				آماده کار
مدت زمان عدم دسترسی (ساعت و دقیقه)				۰۰:۰۰
توضیحات				
اهم فعالیت های انجام شده: • باز و بسته کردن جزیی والو VF14S001- بدون ایراد (ساعت ۰۸:۵۶) • انتقال وضعیت کاری از پمپ TH18D001 به پمپ TH28D001- بدون ایراد (ساعت ۱۰:۴۰) • تست عملکرد مکانیزم های کانال ۱ ایمنی- بدون ایراد (ساعت ۱۰:۵۷) • تست TL08D001 در حالت بی باری- بدون ایراد (ساعت ۱۱:۲۰) • بررسی حفاظت و اینترلاک های بویلر UU50B001- بدون ایراد (ساعت ۱۲:۰۰) • تست دیزل ژنراتورهای کانال ۱ ایمنی در وضعیت بی باری - بدون ایراد (ساعت ۱۶:۰۰) • خارج کردن کامپلکت دوم EP/PP جهت تست (ساعت ۲۱:۰۶-۱۷:۱۰) • ورود به کار خط دوم واحد تصفیه بین راهی مدار دوم و خروج از کار خط اول آن جهت احیاء- بدون ایراد (ساعت ۱۷:۳۰) • تست راه اندازی مرحله ای دیزل ژنراتورهای کانال ۱ ایمنی- بدون ایراد (ساعت ۱۸:۰۱) • خروج از کار کامپلکت اول EP/PP جهت تست (ساعت ۲۱:۳۲-۲۱:۰۷) • انتقال وضعیت کاری از UF10D002 به UF10D001- وجود صدای غیر عادی در باتاقان شماره ۲ آن (ساعت ۲۳:۵۵) • به تعمیر بردن پمپ TA32D001 جهت تمیزکاری فیلتر TA32N002 (ساعت ۰۵:۳۰) اهم فعالیت های امروز: • انتقال وضعیت کاری از پمپ VH12D001 به پمپ VH13D001 • انتقال وضعیت کاری از پمپ VN12D001 به پمپ VN13D001 • همگن سازی باک های کانال ۳ ایمنی • سرویس فنی دیزل ژنراتورها GY50D001				

تایید:	نام و نام خانوادگی	سمت	امضاء:
	محسن شیرازی	سرمهندس نیروگاه	