

شماره گزارش: RPT-۱۰۵۰-۴۲۲۳	گزارش خلاصه وضعیت عملکرد واحد اول نیروگاه اتمی بوشهر	 سازمان انرژی اتمی ایران شرکت بهره برداری نیروگاه اتمی بوشهر
تاریخ ارسال گزارش: ۱۳۹۸/۱/۱۴		
ساعت ارسال گزارش: ۹ صبح		

مشخصات کلی واحد		وضعیت واحد	قدرت حرارتی راکتور (مگاوات)	قدرت نوترونی (درصد)	زمان موثر مصرف سوخت (شبهانه روز)
توقف جهت تعویض سوخت		-	-	-	-
قدرت الکتریکی تولیدی (مگاوات)		انرژی الکتریکی تولیدی کل (ساعت)	انرژی الکتریکی خالص تحویلی (ساعت)	مدت زمان اتصال به شبکه (ساعت)	۰۰:۰۰ الی ۲۴:۰۰ (ساعت و دقیقه)
-		-	-	-	۰۰:۰۰
پارامترهای مدار اول		فشار مدار اول (مگاپاسکال)	دمای شاخه گرم (درجه سانتیگراد)	مدت بحرانی بودن راکتور (ساعت و دقیقه)	سطح آب جبران کننده فشار (متر)
-		۳۱/۲	۰۰:۰۰	۱۱/۷۱	
پارامترهای مدار دوم		فشار مدار دوم (مگاپاسکال)	دمای آب تغذیه (درجه سانتیگراد)	دمای آب دریا (درجه سانتیگراد)	سطح آب مولد بخار (متر)
-		-	-	۲۰/۵۰	۰-۴-۴-۴
پمپ های مدار اول				پمپ های آب دریا	
YD10D001	YD20D001	YD30D001	YD40D001	VC10D001	VC20D001
خاموش	خاموش	خاموش	خاموش	خاموش	خاموش
پمپ های آب تغذیه				پمپ های آب کندانس	
RL12D001	RL22D001	RL32D001	RM11D001	RM12D001	RM13D001
خاموش	خاموش	خاموش	خاموش	خاموش	خاموش
وضعیت کانال های ایمنی				کانال دوم	کانال سوم
در دست تعمیر				کانال چهارم	آماده کار
۲۴:۰۰				۲۴:۰۰	۰۰:۰۰
اهم فعالیت های انجام شده: • تست عملکرد پمپ های روغن TA32,33D002 - بدون ایراد (ساعت ۰۹:۳۵) • تست سیستم TF و روغن YD30D001 - بدون ایراد (ساعت ۱۰:۰۰) • تست عملکرد TA33D001 بعد از تعمیر - بدون ایراد (ساعت ۱۳:۳۶) • بررسی حفاظت ها و اینترلاک های YD30D001 - بدون ایراد (ساعت ۱۷:۵۰) • بررسی قسمت کنترل و ابزار دقیق الکتروموتور پمپ اصلی شماره ۳ مدار اول - بدون ایراد (ساعت ۱۸:۳۰) • پرکردن YT13B001 - بدون ایراد (ساعت ۲۱:۴۵) • اتمام پرکردن مخزن اصلی روغن تا سطح ۱/۲۱ متر - بدون ایراد (ساعت ۰۰:۲۵) • شروع پرکردن مخازن مرحله دوم ECCS توسط پمپ TA33D001 (ساعت ۰۰:۲۵) • به تعمیر بردن 11EM11,12,13 - بدون ایراد (ساعت ۰۶:۰۰) • اتمام انتقال میله های کنترل از استخر سوخت به قلب و میله های جاذب از راکتور به استخر تا ساعت ۰۹:۰۰ اهم فعالیت های امروز: • انجام تعمیرات نیمه اساسی واحد مطابق برنامه					

نام و نام خانوادگی	سمت	امضاء:	تایید:
--------------------	-----	--------	--------

	سرمهندس نیروگاه	محسن شیرازی
---	-----------------	-------------