

شماره گزارش: RPT-۱۰۵۰-۴۸۵۷	گزارش خلاصه وضعیت عملکرد واحد اول نیروگاه اتمی بوشهر	 سازمان انرژی اتمی ایران شرکت بهره برداری نیروگاه اتمی بوشهر
تاریخ ارسال گزارش: ۱۳۹۸/۱۱/۲۴		
ساعت ارسال گزارش: ۹ صبح		

وضعیت واحد		قدرت حرارتی راکتور (مگاوات)	قدرت نوترونی (درصد)	زمان موثر مصرف سوخت (شبانروز)
حالت قدرت		۲۹۹۰	۱۰۰	۲۴۵/۸
مشخصات کلی واحد	قدرت الکتریکی تولیدی (مگاوات)	انرژی الکتریکی تولیدی کل (ساعت)	انرژی الکتریکی خالص تحویلی (ساعت)	مدت زمان اتصال به شبکه (ساعت)
	۱۰۳۰	۲۴۶۵۹	۲۲۸۳۹	۰۰:۰۰ الی ۲۴:۰۰ (ساعت و دقیقه)
	۲۴:۰۰			
پارامترهای مدار اول	فشار مدار اول (مگاپاسکال)	دمای شاخه گرم (درجه سانتیگراد)	مدت بحرانی بودن راکتور (ساعت و دقیقه)	سطح آب جبران کننده فشار (متر)
	۱۵/۵۸	۳۲۰	۲۴:۰۰	۸/۰۷
پارامترهای مدار دوم	فشار مدار دوم (مگاپاسکال)	دمای آب تغذیه (درجه سانتیگراد)	دمای آب دریا (درجه سانتیگراد)	سطح آب مولد بخار (متر)
	۶/۰۹	۲۲۴	۱۴/۰۰	۲/۴
پمپ های مدار اول				پمپ های آب دریا
YD10D001	YD20D001	YD30D001	YD40D001	VC10D001
روشن	روشن	روشن	روشن	روشن
پمپ های آب تغذیه				پمپ های آب کندانس
RL12D001	RL22D001	RL32D001	RM11D001	RM12D001
روشن	روشن	خاموش	روشن	خاموش
وضعیت کانال های ایمنی		کانال اول	کانال دوم	کانال سوم
		آماده کار	آماده کار	آماده کار
مدت زمان عدم دسترسی (ساعت و دقیقه)		۰۰:۰۰	۰۰:۰۰	۰۰:۰۰
اهم فعالیت های انجام شده: - انتقال وضعیت کاری از SJ81D001 به SJ82D001 - بدون ایراد (ساعت ۰۹:۲۵) - خروج از کار کامپلکت اول EP/PP جهت رفع ایراد 11XQ01P905 (ساعت ۰۹:۳۴) - انتقال وضعیت کاری از SU11D001 به SU12D001 - بدون ایراد (ساعت ۰۹:۵۵) - تست اندازه گیری مقاومت عایقی یاتاقانهای ژنراتور - بدون ایراد (ساعت ۱۰:۰۲) - ورود به کار کامپلکت اول EP/PP پس از رفع ایراد 11XQ01P905 (ساعت ۱۰:۰۶) - تست پس از تعمیر پمپ UE20D001 - بدون ایراد (ساعت ۱۱:۵۰) اهم فعالیت های امروز: - ادامه کار واحد در سطح قدرت جاری				
توضیحات				

تایید:	نام و نام خانوادگی	سمت	امضاء:
	محسن شیرازی	سرمهندس نیروگاه	 امیر میرزایی