

Форма РКЦ-2 (Format RCC-2)**Сообщение о событиях на АС важных с точки зрения безопасности/****Plant safety significant event message****сообщение / message № 1**

Адресат /Addressee: Участники РКЦ/RCC participants
От /From: Региональный кризисный центр БАО АЭС в Москве/
WANO Moscow Centre Regional Crisis Center
Факс /Fax: +7 (495) 644-33-88 Эл. почта / nskc2@rosenergoatom.ru Телефон / +7 (495) 589-25-25
Email: Phone:
Число страниц /Pages 2

☐ срочно /urgently ☐ требует ответа /response required ☐ для ознакомления / for information ☐ подтвердить получение /acknowledge receipt

1. Станция /Plant: Хмельницкая/Khmelnitsky Блок / Unit:1 Тип РУ / Reactor type:VVER-1000 ВВЭР-1000 Страна / Country: Украина/Ukraine									
2. Возникновение события (местное время) /Event Occurrence (local time): Год/Year:2018 Месяц/ Month: 11 День/ Day:25 Час/ Hour: 01 Мин/ Min: 55									
3. Состояние реакторной установки до возникновения события / Unit status prior event:									
☒	На мощности / <u>At power</u>		% от ном./ <u>% of nomina</u>	☐	Горячий ост. / <u>Hot Condition</u>	☐	Холодный ост./ <u>Cold Condition</u>	☐	Перегрузка / <u>Refueling</u>
4. Событие / <u>Event</u> :									
4.1 Срабатывание системы безопасности/ <u>Safety system actuation</u>									☒
4.2 Отказ системы безопасности / <u>Safety system failure</u>									☐
4.3 Отключение от энергосистемы / <u>Loss of external grid</u>									☒
4.4 Пожар или взрыв/ <u>Fire or explosion</u>									☐
4.5 Внешняя опасность злонамеренных действий/ <u>External human threat</u>									☐
4.6 Экстремальные внешние условия/ <u>Extreme external conditions</u>									☐
4.7 Выход радиоактивности в пределах станции/ <u>Release of radioactivity inside plant</u>									☐
4.8 Выход радиоактивности за пределы станции/ <u>Release of radioactivity outside plant</u>									☐
4.9 Другое/ <u>Other</u>									☐
5. Описание события / <u>Description of event</u> : Во время планового останова на СПР из-за нестабильной работы регулятора 1RQ50S02 произошло повышение уровня в ПГ-2. По факту повышения уровня в ПГ-2 закрылись СК ТГ, блок отключился от сети. Работа РОМ по факту закрытия СК ТГ. During the scheduled unit shut-down for mid-life overhaul, increase of steam generator SG-2 level followed unstable operation of controller 1RQ50S02. The turbine-generator (TG) stop valves closed due to SG-2 level increase, power unit disconnected from the grid. Power Offload and Limitation device (ROM) actuated following the TG stop valves closure (при необходимости, продолжите описание события на стр. 2 / if necessary, continue the description on page 2)									

