



АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«ЦЕНТРАЛЬНОЕ КОНСТРУКТОРСКОЕ БЮРО МАШИНОСТРОЕНИЯ»
(АО «ЦКБМ»)

Набережная Обводного канала, д.138, корп.1, лит. Б
Санкт-Петербург, 190020
Телефон: +7 (812) 676-63-00
Факс: +7 (812) 336-54-81
E-mail: postbox@ckbm.ru
ОКПО 08624639, ОГРН 1089847327415
ИНН 7806394392/КПП 783450001

Информационная справка

на проведение гидравлических испытаний корпуса уплотнения торцевого 1391-05-0101
после ремонта для АЭС Бушер

По результатам проведения ремонта корпуса 1391-05-0101 уплотнения торцевого – а именно проведения сварочных работ с заменой штуцера подвода воды автономного контура (эскиз 1391-0529) и заглушки отверстия отвода газов (эскиз 1391-0526) по "Технологической инструкции к проведению ремонтных работ корпуса уплотнения торцевого 1391-05-0101" требуется проведение гидравлических испытаний.

Согласно рабочей КД, сварное соединение № 11 черт. 1391-05-0101СБ, Лист 4 (подвод воды автономного контура) подлежит гидравлическому испытанию материала ограничивающего полость и сварного соединения.

Гидравлические испытания отремонтированного корпуса 1391-05-0101 проводить согласно эскизу 1391-0531 "Приспособление для гидравлических испытаний корпуса 1391-05-0101". Испытывается материал полости "Д" и сварное соединения штуцера с корпусом, в соответствии с параметрами, указанными в тех. требованиях эскиза 1391-0531.

Сварное соединение заглушки отвода газов (эскиз 1391-0526) подвергать гидравлическому испытанию не требуется. Канал отвода газов находится выше уровня отвода воды, за концевой ступенью, давление в данной полости атмосферное (избыточного давления нет). В ГЦНА, поставляемых после 2013-го канал отвода газов и штуцер к нему из КД исключены.

Приложение:

Эскиз 1391-0531 "Приспособление для гидравлических испытаний
корпуса 1391-05-0101" - Лист А3

Заместитель главного конструктора
по насосному оборудованию

А.В. Горонков