

Форма РКЦ-2 (FormatRCC-2)**Сообщение о событиях на АС важных с точки зрения безопасности/****Plantsafetyeventmessage****сообщение / message№1**

Адресат /Addressee: Участники РКЦ/RCC participants
От /From: Региональный кризисный центр БАО АЭС в Москве/
WANO Moscow Centre Regional Crisis Center
Факс /Fax: +7 (495) 644-33-88 Эл. почта / nskc2@rosenergoatom.ru Телефон / +7 (495) 589-25-25
Email: Phone:
Число страниц /Pages 2

☐ срочно /urgently ☐ требует ответа /response required ☒ для ознакомления /for information ☒ подтвердить получение /acknowledge receipt

1. Станция /Plant: Ленинградская/Leningrad /Блок / Unit:5 Тип РУ / Reactortype:VVER/ВВЭР Страна / Country: Россия / Russia									
2. Возникновение события (местное время) /EventOccurrence (localtime): Год/Year:2019 Месяц/ Month: 02 День/ Day:15 Час/ Hour: 05 Мин/ Min: 25									
3. Состояние реакторной установки до возникновения события / Unitstatuspriorevent:									
☒	Намощности / <u>At power</u>	100	% отном./ <u>% of nomina</u>	☐	Горячийост. / <u>Hot Condition</u>	☐	Холодныйост./ <u>Cold Condition</u>	☐	Перегрузка / <u>Refueling</u>
4. Событие / <u>Event</u> :									
4.1 Срабатывание системы безопасности/ <u>Safetysystemactuation</u>								☒	
4.2 Отказ системы безопасности / <u>Safetysystemfailure</u>								☐	
4.3 Отключение от энергосистемы / <u>Lossofexternalgrid</u>								☐	
4.4 Пожар или взрыв/ <u>Fireorexpllosion</u>								☐	
4.5 Внешняя опасность злонамеренных действий/ <u>Externalhumanthreat</u>								☐	
4.6 Экстремальные внешние условия/ <u>Extremeexternalconditions</u>								☐	
4.7 Выход радиоактивности в пределах станции/ <u>Releaseofradioactivityinsideplant</u>								☐	
4.8 Выход радиоактивности за пределы станции/ <u>Releaseofradioactivityoutsideplant</u>								☐	
4.9 Другое/ <u>Other</u>								☐	
5. Описание события / <u>Descriptionofevent</u> :									
15.02.2019 в 05:25 действием аварийной защиты из-за отключения трёх из четырёх ГЦН РУ переведена в подкритическое состояние, ТГ - 9 отключён от сети. Блок выведен в АР. Причина отключения ГЦН - снижение уровня в ПГ. Причина – выясняется									
15.02.2019 at 05: 25 Reactor scram due to the shutdown of three of the four Reactor Coolant Pumps. Reactor transferred to the subcritical state, Turbine Generator # 9 disconnected from the grid. Reactor is in Emergency Maintenance Mode now.									
The reason for the shutdown of the Reactor Coolant Pumps is decreasing of the Steam Generators level.									
The reason of the Steam Generators level drop is under investigation now.									
(при необходимости, продолжите описание события на стр. 2 / if necessary, continuethedescriptiononpage 2)									

