

شماره گزارش: RPT-۱۰۵-۳۴۳۷	گزارش خلاصه وضعیت عملکرد واحد اول نیروگاه اتمی بوشهر	 سازمان انرژی اتمی ایران شرکت بهره برداری نیروگاه اتمی بوشهر
تاریخ ارسال گزارش: ۱۳۹۶/۱۲/۱۶		
ساعت ارسال گزارش: ۹ صبح		

مشخصات کلی واحد	وضعیت واحد	قدرت حرارتی راکتور (مگاوات)		قدرت نوترونی (درصد)		زمان موثر مصرف سوخت (شبهانه روز)	
	توقف جهت تعویض سوخت	-		-		-	
	قدرت الکتریکی تولیدی (مگاوات)	انرژی الکتریکی تولیدی کل (ساعت)		انرژی الکتریکی خالص تحویلی (ساعت)		مدت زمان اتصال به شبکه (ساعت)	
	۰۰.۰۰ الی ۲۴.۰۰	(مگا وات ساعت)		(۰۰.۰۰ الی ۲۴.۰۰) (مگا وات ساعت)		(۰۰.۰۰ الی ۲۴.۰۰) (ساعت و دقیقه)	
پارامترهای مدار اول	فشار مدار اول (مگاپاسکال)	دمای شاخه گرم (درجه سانتیگراد)		مدت بحرانی بودن راکتور (ساعت و دقیقه)		سطح آب جبران کننده فشار (متر)	
	۰/۱	۳۸		۰۰:۰۰		۱۲/۴۷	
پارامترهای مدار دوم	فشار مدار دوم (مگاپاسکال)	دمای آب تغذیه (درجه سانتیگراد)		دمای آب دریا (درجه سانتیگراد)		سطح آب مولد بخار (متر)	
	-	-		۲۱/۶۹		۴-۰۰-۴	
پمپ های مدار اول				پمپ های آب دریا			
YD10D001	YD20D001	YD30D001	YD40D001	VC10D001	VC20D001	VC30D001	VC40D001
خاموش	خاموش	خاموش	خاموش	خاموش	خاموش	خاموش	خاموش
پمپ های آب تغذیه				پمپ های آب کندانس			
RL12D001	RL22D001	RL32D001	RM11D001	RM12D001	RM13D001		
خاموش	خاموش	خاموش	خاموش	خاموش	خاموش		
وضعیت کانال های ایمنی				کانال اول	کانال دوم	کانال سوم	کانال چهارم
				آماده کار	در دست تعمیر	آماده کار	آماده کار
مدت زمان عدم دسترسی (ساعت و دقیقه)				۰۰:۰۰	۲۴:۰۰	۰۰:۰۰	۰۰:۰۰
توضیحات	اهم فعالیت های انجام شده:						
	• خاموش کردن پمپ TF40D001 (ساعت ۱۵:۵۶)						
	• تست عملکرد پمپ VF11D001 در حالت بی باری - وجود صدای اضافی در یاتاقان شماره ۲ (ساعت ۱۶:۵۰)						
	• تست عملکرد پمپ SU11D001 در حالت بی باری - بدون ایراد (ساعت ۱۷:۱۹)						
	• قراردادن الکتروموتور پمپ اصلی شماره ۲ در سالن مرکزی راکتور (ساعت ۲۳:۰۵)						
• کنترل آب بندی غلاف ۱۶ عدد از مجتمع های سوخت (ساعت ۰۹:۰۰)							
اهم فعالیت های امروز:							
• انجام تعمیرات واحد مطابق برنامه							

تایید:	نام و نام خانوادگی	سمت	امضاء:
	محسن شیرازی	سرمهندس نیروگاه	