

Форма РКЦ-2 (FormatRCC-2)

Сообщение о событиях на АС важных с точки зрения безопасности/

Plantsafetyeventmessage

сообщение / message№1

Адресат /Addressee: Участники РКЦ/RCC participants
 От /From: Региональный кризисный центр БАО АЭС в Москве/
WANO Moscow Centre Regional Crisis Center
 Факс /Fax: +7 (495) 644-33-88 Эл. почта / Email: nskc2@rosenergoatom.ru Телефон / Phone: +7 (495) 589-25-25
 Число страниц /Pages: 2

☐ срочно /urgently ☐ требует ответа /responserequired ☒ для ознакомления /forinformation ☒ подтвердить получение /acknowledgereceipt

1. Станция / <u>Plant</u> : ЗАЭС/ Zaporozhye NPP Блок / <u>Unit</u> : 2 Тип РУ / Reactor type: ВВЭР-1000 /VVER1000 Страна / <u>Country</u> : Украина /Ukraine									
2. Возникновение события (местное время) / <u>EventOccurrence (localtime)</u> : Год/ <u>Year</u> : 2018 Месяц/ <u>Month</u> : 09 День/ <u>Day</u> : 23 Час/ <u>Hour</u> : 02 Мин/ <u>Min</u> : 59									
3. Состояние реакторной установки до возникновения события / <u>Unitstatuspriorevent</u> :									
x	На мощности / <u>At power</u>	% от ном./ <u>% of nomina</u>	☐	Горячий ост./ <u>Hot Condition</u>	☐	Холодный ост./ <u>Cold Condition</u>	☐	Перегрузка / <u>Refueling</u>	
4. Событие / <u>Event</u> :									
4.1 Срабатывание системы безопасности/ <u>Safetysystemactuation</u> ☐									
4.2 Отказ системы безопасности / <u>Safetysystemfailure</u> ☐									
4.3 Отключение от энергосистемы / <u>Lossofexternalgrid</u> ☒									
4.4 Пожар или взрыв/ <u>Fireorexpllosion</u> ☐									
4.5 Внешняя опасность злонамеренных действий/ <u>Externalhumanthreat</u> ☐									
4.6 Экстремальные внешние условия/ <u>Extremeeexternalconditions</u> ☐									
4.7 Выход радиоактивности в пределах станции/ <u>Releaseofradioactivityinsideplant</u> ☐									
4.8 Выход радиоактивности за пределы станции/ <u>Releaseofradioactivityoutsideplant</u> ☐									
4.9 Другое/ <u>Other</u> ☐									
5. Описание события / <u>Descriptionofevent</u> : По заявке блок №2 ЗАЭС с 22:03 22.09 до 2:59 23.09 разгружен и отключен от сети в ремонт для устранения свища на трубопроводе Ду 57 мм автономного контура ГЦН-3. Дополнительная информация: В 03:51 23.09 РУ разгружена до МКУ. Unit 2 was downloaded and disconnected from the grid in accordance with the issued application for the pipe Dy57mm leak repairing of Primary Circulation Pump -3 loop. The duration of the unit shut down from 10:03pm 22.09.2018 till 02:59am 23.09.2018. Additional information: at 03:51 on 23.09.2018 reactor was downloaded to minimum controlled level (при необходимости, продолжите описание события на стр. 2 / <u>if necessary, continuethedescriptiononpage 2</u>)									

