

Форма РКЦ-2 (Format RCC-2)

Сообщение о событиях на АС важных с точки зрения безопасности/

Plant safety significant event message

сообщение / message № 1

Адресат /Addressee: Участники РКЦ/RCC participants
 От /From: Региональный кризисный центр ВАО АЭС в Москве/
WANO Moscow Centre Regional Crisis Center
 Факс /Fax: +7 (495) 644-33-88 Эл. почта / nsk2@rosenergoatom.ru Телефон / +7 (495) 589-25-25
 Email: nsk2@rosenergoatom.ru Phone:
 Число страниц /Pages 2

☐ срочно /urgently ☐ требует ответа /response required ☒ для ознакомления / for information ☒ подтвердить получение /acknowledge receipt

1. Станция /Plant: АЭС Козлодуй/Kozloduy NPP; Блок / Unit: №6; Тип РУ / Reactor type:BBЭР-1000/PWR; Страна / Country: Болгария/Bulgaria				
2. Возникновение события (местное время) /Event Occurrence (local time): Год/Year:2019; Месяц/ Month: 08; День/ Day: 01; Час/ Hour: 10; Мин/ Min: 24				
3. Состояние реакторной установки до возникновения события / Unit status prior event:				
☒	На мощности / At power	104	☐	% от ном./ % of nomina
☐	Горячий ост. / Hot Condition	☐	☐	Холодный ост./ Cold Condition
☐				☐
Перезрузка / Refueling				
4. Событие / Event:				
4.1 Срабатывание системы безопасности/ <u>Safety system actuation</u>				☐
4.2 Отказ системы безопасности / <u>Safety system failure</u>				☐
4.3 Отключение от энергосистемы / <u>Loss of external grid</u>				☐
4.4 Пожар или взрыв/ <u>Fire or explosion</u>				☐
4.5 Внешняя опасность злонамеренных действий/ <u>External human threat</u>				☐
4.6 Экстремальные внешние условия/ <u>Extreme external conditions</u>				☐
4.7 Выход радиоактивности в пределах станции/ <u>Release of radioactivity inside plant</u>				☐
4.8 Выход радиоактивности за пределы станции/ <u>Release of radioactivity outside plant</u>				☐
4.9 Другое/ <u>Other</u>				☒
5. Описание события /Description of event:				
01.08.2019 в 10:24 отключились два ГЦН. Мощность реакторной установки снижена до 40%Нном. Причины отключения ГЦН выясняются.				
<u>01.08.2019 at 10:24 two main circulation pumps (MCP) were tripped at unit 6. The reactor was unloaded to 40% of nominal power. Causes are being investigated</u>				
(при необходимости, продолжите описание события на стр. 2 / if necessary, continue the description on page 2)				

стр. 1 из 2

page 1 of 2

6. Последствия / Consequences:

6.1 Количество пострадавших/ Number of injured persons: нет/none

6.2 Повреждения станции/ Plant damages: нет/none

6.3 Радиационная обстановка/ Radiation situation: нормальная / normal ☒

6.4 Повышенные уровни радиации внутри зданий станции/ Increased levels measured inside plant buildings

☐ мЗв/ч / mSv/h

6.5 Повышенные уровни радиации на промплощадке / Increased levels measured inside the fence ☐

мЗв/ч / mSv/h

7. Надзорные органы оповещены/ Authorities informed: Да / Yes ☒ Нет / No ☐

7.1 Население и пресса оповещены/ Public and media informed: Да / Yes ☐ Нет / No ☐

8. Состояние энергоблока на момент сообщения / Unit status at time of message:

☒	На мощности / <u>At power</u>	40	% от ном./ <u>of nominal</u>	☐	Горячий ост. / <u>Hot Condition</u>	☐	Холодный ост./ <u>Cold Condition</u>	☐	Перегрузка / <u>Refueling</u>
-------------------------------------	----------------------------------	----	---------------------------------	--------------------------	--	--------------------------	---	--------------------------	----------------------------------

9. Отправлено: Ф.И.О. и должность / Sender and position: : Начальник отдела аварийной готовности Бонов Н.
/ Head of Emergency Preparedness section Bonov N/

Год/Year:2019; Месяц/ Month: 08; День/ Day: 01; Час/ Hour: 15; Мин/ Min: 50 Местное время/Local time

10. Получено Ф.И.О. и должность /Receiver and position: НСКЦ Сильников О.Ю./RCC Shift Supervisor Silnikov O.

Год/Year:2019; Месяц/ Month: 08; День/ Day: 02; Час/ Hour: 12; Мин/ Min: 00 Московское время/Moscow time/

11. Направлено на станции- члены ВАО АЭС / Forwarded to member plants: НСКЦ Сильников О.Ю./RCC Shift Supervisor Silnikov O. Год/Year:2019; Месяц/ Month: 08; День/ Day: 02; Час/ Hour: 12; Мин/ Min: 40 Московское время/Moscow time

(при необходимости продолжите описание события здесь / if necessary, continue the description here)