

**СООБЩЕНИЕ О СОБЫТИЯХ НА АЭС ВАЖНЫХ С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ
БЕЗОПАСНОСТИ.**

Форма РКЦ-2 (Format RCC-2)

**Сообщение о событиях на АС важных с точки зрения безопасности/
Plant safety significant event message
сообщение / message №**

Адресат /Addressee: Региональный кризисный центр ВАО АЭС в Москве
WANO Moscow Centre VVER NPPs Regional Crisis Centre

От /From: Курская АЭС/Kursk NPP

Факс /Fax: Эл. почта / Телефон /
Email : Phone :

Число страниц (Pages)

☐ **срочно** ☐ **требуется ответа** ☒ **для ознакомления / for** ☐ **подтвердить получение**
/urgently /responserequired information /acknowledgereceipt

1. Станция/Plant: КуАЭС/Kursk NPP				Блок/ Unit: 2					
2. Возникновение события /Event Occurrence(UTC): Год/Year:2018 Месяц/Month: 08 День/Day: 02 Час/Hour: 17 Мин/ Min:00									
3. Состояние реакторной установки до возникновения события (Unitstatuspriorevent):									
☒	На мощности At power	35%	% от ном. of nominal	☐	Горячий ост. Hot Condition	☐	Холодный ост. Cold Condition	☐	Перегрузка Refueling
4. Событие Event:									
4.1 Срабатывание системы безопасности/ Safetysystemactuation								☐	
4.2 Отказ системы безопасности / Safetysystemfailure								☐	
4.3 Отключение от энергосистемы / Loss of external grid								☐	
4.4 Пожар или взрыв/ Fire or explosion								☐	
4.5 Внешняя опасность злонамеренных действий/ Externalhumanthreat								☐	
4.6 Экстремальные внешние условия/ Extremeexternalconditions								☐	
4.7 Выход радиоактивности в пределах станции / Release of radioactivity inside plant								☐	
4.8 Выход радиоактивности за пределы станции/ Release of radioactivity outside plant								☐	
4.9 Другое/ Other								X ☐	
5. Описание события (Description of event): 02.08.2018 17:00 Режим БСМ реактор заглушен, отключение персоналом единственного работающего ТГ-4 из-за течи люка на системе автоматического регулирования и защиты турбины. 02.08.2018 05:00pm Oil leak from the hatch of turbine automatic control and protection system of turbine 4 followed by manual turbine shutdown and reactor fast protection actuation.									
6. Последствия / Consequences:									
6.1 Количество пострадавших/ Number of injured persons:									
6.2 Повреждения станции/ Plant damages:									
6.3 Радиационная обстановка/ Radiation situation: нормальная / normal ☐									
6.4 Повышенные уровни, измеренные внутри зданий станции/ Increased levels measured inside plant buildings ☐ мЗв/ч / mSv/h									
6.5 Радиационная обстановка на промплощадке / Increased levels measured inside the fence ☐ мЗв/ч / mSv/h									
7. Надзорные органы оповещены/ Authorities informed: Да / Yes ☒ Нет / No ☐									

7.1 Население и пресса оповещены/ <i>Public and media informed</i> : Да / Yes ☒					Нет / No ☐				
8. Состояние энергоблока на момент сообщения <i>Unit status at time of message</i> :									
☐	На мощности <i>At power</i>			X ☐	Горячий ост. <i>Hot Condition</i>	☐	Холодный ост. <i>Cold Condition</i>	☐	Перегрузка <i>Refueling</i>
9. Отправлено: Ф.И.О. и должность / <i>Sender and position</i> : НРКЦ Тренин С.С./RCC Trenin S. Год/ <i>Year</i> : 2018 Месяц/ <i>Month</i> : 08 День/ <i>Day</i> : 02 Час/ <i>Hour</i> : 20 Мин/ <i>Min</i> : 05									
10. Получено Ф.И.О. и должность / <i>Receiver and position</i> : Год/ <i>Year</i> : Месяц/ <i>Month</i> : День/ <i>Day</i> : Час/ <i>Hour</i> : Мин/ <i>Min</i> :									
11. Направлено на станции- члены ВАО АЭС / <i>Forwarded to member plants</i> : Год/ <i>Year</i> : Месяц/ <i>Month</i> : День/ <i>Day</i> : Час/ <i>Hour</i> : Мин/ <i>Min</i> :									