

شماره گزارش: RPT-۱۰۵۰-۳۲۴۱	گزارش خلاصه وضعیت عملکرد واحد اول نیروگاه اتمی بوشهر	 سازمان انرژی اتمی ایران شرکت بهره برداری نیروگاه اتمی بوشهر
تاریخ ارسال گزارش: ۱۳۹۶/۹/۸		
ساعت ارسال گزارش: ۹ صبح		

وضعیت واحد		قدرت حرارتی راکتور (مگاوات)	قدرت نوترونی (درصد)	زمان موثر مصرف سوخت (شبهانه روز)
مشخصات کلی واحد	حالت قدرت	۲۹۴۳	۱۰۰	۲۳۱/۶
	قدرت الکتریکی تولیدی (مگاوات)	انرژی الکتریکی تولیدی کل (ساعت) ۰۰۰۰ الی ۲۴۰۰ (مگا وات ساعت)	انرژی الکتریکی خالص تحویلی (ساعت) ۰۰۰۰ الی ۲۴۰۰ (مگا وات ساعت)	مدت زمان اتصال به شبکه (ساعت) ۰۰۰۰ الی ۲۴۰۰ (ساعت و دقیقه)
	۱۰۱۰	۲۴۴۱۳	۲۲۶۱۸	۲۴:۰۰
پارامترهای مدار اول	فشار مدار اول (مگاپاسکال)	دمای شاخه گرم (درجه سانتیگراد)	مدت بحرانی بودن راکتور (ساعت و دقیقه)	سطح آب جبران کننده فشار (متر)
	۱۵/۴۸	۳۱۹	۲۴:۰۰	۷/۹۶
پارامترهای مدار دوم	فشار مدار دوم (مگاپاسکال)	دمای آب تغذیه (درجه سانتیگراد)	دمای آب دریا (درجه سانتیگراد)	سطح آب مولد بخار (متر)
	۶/۱۱	۲۲۵	۱۸/۵۶	۲/۴
پمپ های مدار اول				پمپ های آب دریا
YD10D001	YD20D001	YD30D001	YD40D001	VC10D001
روشن	روشن	روشن	روشن	روشن
پمپ های آب تغذیه				پمپ های آب کندانس
RL12D001	RL22D001	RL32D001	RM11D001	RM12D001
روشن	روشن	خاموش	روشن	روشن
وضعیت کانال های ایمنی				کانال سوم
				کانال دوم
وضعیت کانال های ایمنی				کانال چهارم
				در دست تعمیر
مدت زمان عدم دسترسی (ساعت و دقیقه)				۰۰:۰۰
اهم فعالیت های انجام شده:				۱۹:۵۴
توضیحات				- خارج کردن پمپ VF14D001 جهت تعویض یاتاقان شماره ۱ پمپ (ساعت ۰۸:۰۰) - باز و بسته کردن جزئی والو VP11S001 - بدون ایراد (ساعت ۰۸:۲۳) - شروع درین کردن سیستم VE40 (ساعت ۱۰:۲۰) - تست عملکرد پمپ های UE10,20,30D001 همراه با اندازه گیری ویبره - بدون ایراد (ساعت ۱۰:۴۰) - روشن کردن بویلر UU40B001 - بدون ایراد (ساعت ۱۰:۴۰) - اتمام درین کردن سیستم VE40 (ساعت ۱۲:۵۰) - اتصال TC15B001 به مدار اول (ساعت ۰۵:۴۷-۰۴:۱۷)
				اهم فعالیت های امروز:
				انتقال وضعیت کاری از VH11D001 به VH12D001
				ادامه کار واحد در سطح قدرت جاری

نام و نام خانوادگی	سمت	امضاء:	تایید:
--------------------	-----	--------	--------

محسن شیرازی

سرمهندس نیروگاه

مهره