

Форма РКЦ-2 (Format RCC-2)**Сообщение о событиях на АС важных с точки зрения безопасности/****Plant safety significant event message****сообщение / message № 1**

Адресат /Addressee: Участники РКЦ/RCC participants
От /From: Региональный кризисный центр БАО АЭС в Москве/
WANO Moscow Centre Regional Crisis Center
Факс /Fax: +7 (495) 644-33-88 Эл. почта / nskc2@rosenergoatom.ru Телефон / +7 (495) 589-25-25
Email: Phone:
Число страниц /Pages 2

☐ срочно
/urgently☐ требует ответа
/response required☒ для
ознакомления /
/for information☒ подтвердить получение
/acknowledge receipt

1. Станция /Plant: Кольская АЭС/Kola NPP Блок / Unit: 4 Тип РУ / Reactor type: ВВЭР-440/PWR Страна /
Country: Россия/Russia

2. Возникновение события (местное время) /Event Occurrence (local time):
Год/Year:2018 Месяц/ Month: 10 День/ Day: 18 Час/ Hour: 10 Мин/ Min: 34

3. Состояние реакторной установки до возникновения события / Unit status prior event:

☒	<u>На мощности /</u> <u>At power</u>	100	<u>% от ном./</u> <u>% of nomina</u>	☐	<u>Горячий ост. /</u> <u>Hot Condition</u>	☐	<u>Холодный ост./</u> <u>Cold Condition</u>	☐	<u>Перегрузка /</u> <u>Refueling</u>
-------------------------------------	---	-----	---	--------------------------	---	--------------------------	--	--------------------------	---

4. Событие / Event:

- | | |
|---|-------------------------------------|
| 4.1 Срабатывание системы безопасности/ <u>Safety system actuation</u> | ☐ |
| 4.2 Отказ системы безопасности / <u>Safety system failure</u> | ☒ |
| 4.3 Отключение от энергосистемы / <u>Loss of external grid</u> | ☐ |
| 4.4 Пожар или взрыв/ <u>Fire or explosion</u> | ☐ |
| 4.5 Внешняя опасность злонамеренных действий/ <u>External human threat</u> | ☐ |
| 4.6 Экстремальные внешние условия/ <u>Extreme external conditions</u> | ☐ |
| 4.7 Выход радиоактивности в пределах станции/ <u>Release of radioactivity inside plant</u> | ☐ |
| 4.8 Выход радиоактивности за пределы станции/ <u>Release of radioactivity outside plant</u> | ☐ |
| 4.9 Другое/ <u>Other</u> | ☐ |

5. Описание события /Description of event: При плановом опробовании 2-го канала системы аварийного электропитания не включился дизель-генератор 4QW. Причины выясняются.
The safety system second train was in planned testing. Diesel-generator 4QW failed to switch on during the test. Cause of the event is being investigated.

(при необходимости, продолжите описание события на стр. 2 / *if necessary, continue the description on page 2*)

