



АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ФИРМА
"ЦЕНТРАЛЬНОЕ КОНСТРУКТОРСКОЕ БЮРО АРМАТУРОСТРОЕНИЯ"

195027 Россия, Санкт-Петербург
проспект Шаумяна, д.4/1, лит.А
Телефон (812) 6-111-000
Факс (812) 458-7-222

а/я 33, Санкт-Петербург, 195027
e-mail: info@ckba.ru
<http://www.ckba.ru>

АО «Русатом Сервис»
Директору по поставкам
С.Г. Олейнику
info@rusatomservice.ru

Отдел № КО
От 28.06.2018 № 2096/03/133
на № _____ от _____

О поставке ЗИП на АЭС Бушер

Уважаемый Сергей Григорьевич!

В связи с претензиями Заказчика к качеству уплотнительных колец ЦКБ K99195-500 Г.02 (1-С06.21-045.0023, 1-С06.21-046.0015), ЦКБ K99502-500.08 (1-С06.21-003.0018), ЦКБ K99516-700 Б.01 (1-С06.21-044.0021), предназначенных как ЗИП для затворов дисковых установленных на АЭС «Бушер-1» - направляем вам их рабочие чертежи, где указаны допустимые отклонения от геометрии рабочей поверхности и допустимое количество стыков.

В соответствии с техническими требованиями указанных чертежей:

- п. 3 допускаются возвышения и углубления не более 0,5 мм., следы стыка не более 1 мм., следы от пресс-формы, следы обработки глубиной не более 0,5 мм сверх поля допуска на сечение;
- п. 4 количество стыков допускается не более 3.

Мы гарантируем использование колец в затворах дисковых, установленных на АЭС «Бушер-1», которые изготовлены согласно указанным чертежам. Все кольца уплотнительные прошли испытания на работоспособность и герметичность.

Приложение: ЦКБ K99195-500 Г.02;
ЦКБ K99502-500.08;
ЦКБ K99516-700 Б.01.

Главный конструктор

Лавреженкова В.П.

Тарасова О.А.
8 (812) 611-10-00 (доб. 166)



ОБЪЕДИНЕННЫЕ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЕ ЗАВОДЫ

